



#### 4. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Wymianę odcinka ogrodzenia wewnętrznego, wygradzającego teren RBZMed w 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5”, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.85.2022”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:*

### Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, **na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców. Zamawiający wyjaśnia:

#### **Pytania nr 1**

Dzień dobry,

proszę o informację odnośnie poniższych pytań:

1) Proszę o podanie sposób antykorozji ogrodzenie czy przez ocynk ogniowy czy przez ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe ?

**Odp.** Należy zastosować zabezpieczenie ocynk ogniowy plus malowanie

2) Czy pod projektowanym ogrodzeniem ma się znajdować podmurówka, jeśli tak to jakiego rodzaju i wysokości, prefabrykowana czy wylewana na mokro?

**Odp.** Ogrodzenie ma spełniać wymogi określone w pkt. 4 PFU, zatem należy zastosować podmurówkę. Proponuje się z elementów gotowych. Jej wysokość powinna zapewnić stabilne jej osadzenie, całość ogrodzenia powinna mieć wysokość nie mniejszą niż 2,00 m, a prześwit między podmurówką a ogrodzeniem nie może być większy niż 40 mm. Sposób mocowania elementów ogrodzenia w tym podmurówki powinien uniemożliwiać lub utrudniać ich demontaż.

3) Do wyceny jaką należy przyjąć ilość ogrodzenia - według PFU-423,6m czy 269,3m według wyceny zadania (tabela)?

**Odp.** W PFU w pkt. 1 podano długość odcinka wschodniego 154,3 mb oraz północnego 115 mb co razem daje 269,3 mb, co ma pokrycie w zestawieniu w tabeli i taką całkowitą ilość należy przyjąć.

**Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Na Wykonawcy ciąży obowiązek ich uwzględnienia przy składaniu oferty.**

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych