

Sosnowiec, dnia 28 marca 2023 roku

Oznaczenie zamówienia: 24/2023/TE/KP

Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „PRZEGLĄDY I STAŁA KONSERWACJA, W TYM USUWANIE AWARII SYSTEMÓW ALARMOWYCH ZAINSTALOWANYCH NA OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW S.A.”

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(podstawa: § 17 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)**

W związku z otrzymaniem w dniu 27 marca br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytań oraz wyjaśniam:

ZAPYTANIE 1:

„Proszę o potwierdzenie, że w zakresie kontroli łączności zakres Wykonawcy kończy się na doprowadzenie sygnału do modemu nadawczego (zgodnie z informacją w rozdziale 3, punkt 4, podpunkt 2d) - dalsza kontrola przekazywania sygnału nie leży w gestii Wykonawcy”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1:

Zamawiający potwierdza, iż w nawiązaniu do wymagań zawartych w rozdziale 3 SWZ, pkt 4 ppkt 2d), zakres czynności przynależnych wykonawcy obejmuje poprawne doprowadzenie sygnału (kończy się poprawnym doprowadzeniem sygnału) z centrali alarmowej Satel do modemu nadawczego Inventia.


ZAPYTANIE 2:

„Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty podlegające serwisowi znajdują się na terenie miasta Sosnowiec”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2:

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie obiekty objęte zakresem czynności stanowiących przedmiot zamówienia zlokalizowane są na terenie miasta Sosnowiec.

Przedmiotowe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Nawrocka