

Nr sprawy: RZP.271.5.2020

Kwidzyn, dnia 20.04.2020 r.

Strona internetowa Zamawiającego:

www.bip.kwidzyn.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **KBO-budowa oświetlenia boiska bocznego na stadionie w Kwidzynie**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 1

W projekcie budowlanym w rozdziale I pkt. 8 ppkt 8.7, Zamawiający informuje o konieczności wymiany istniejącej rozdzielnicą główną obiektu. W załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) rozdzielnica główna nie została ujęta w Materiałach do zabudowy. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie powyższej rozbieżności. Prosimy również o informacje, czy wymianie podlega cała rozdzielnica (z obudową) czy tylko podzespoły oraz o podanie wymiarów rozdzielnic, a także miejsca i wysokości jej montażu.

Odpowiedź:

W zakres opracowania wchodzi wymiana istniejącej rozdzielnicą zgodnie z rys. E5 i E6 (zakres obejmuje wymianę całej rozdzielnicą).

W związku z powyższym Zamawiający zmienia terminy:

- składania ofert do dnia **24.04.2020** r., do godz. 10:00,
- otwarcia ofert dnia **24.04.2020** r., o godz. 10:30.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Z poważaniem

KOORDYNATOR ZESPÓŁU
do Kwidzyna
i Zamówień Publicznych
dr inż. Jakub Kotodziejczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Milewska, tel. 055 6464 760

e-mail: zp@kwidzyn.pl