LEGENDA

- INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
- INSTALACJA WODY LODOWEJ
- INSTALACJA FREONOWA

Klimakonwektor kasetowy z nawiewem obwodowym typ: 07 Δp=9,57kPa

Klimakonwektor kasetowy z nawiewem obwodowym typ: 06 Δp=5,90kPa

Klimakonwektor kasetowy z nawiewem obwodowym typ: 06 Δp=5,37kPa

Klimakonwektor kasetowy z nawiewem obwodowym typ: 06 Δp=3,52kPa

Klimakonwektor kasetowy z nawiewem obwodowym typ: 06 Δp=5,90kPa

Klimakonwektor kasetowy z nawiewem obwodowym typ: 09 Δp=12,28kPa

Klimakonwektor kasetowy z nawiewem obwodowym typ: 06 Δp=5,90kPa

POMIESZCZENIE NIEOGRZEWANE

POMIESZCZENIE NIEOGRZEWANE

POMIESZCZENIE NIEOGRZEWANE

K-7 (Pom. 0.17, 0.17a)
Jednostka zewn. typ 6T
Qch=15,50 kW
SEER=7,1
wym.: 940x823x460mm
m=89 kg
Lp=53 dB(A)
czynnik R-410A
U=400V/50Hz
P=4,70 kW

K-6 (Pom. odpadów)
Jednostka zewn. typ 71
Qch=6,80 kW
SEER=6,58
wym.: 990x940x320mm
m=70 kg
Lp=46 dB(A)
czynnik R-32
zakres pracy w trybie chł.: -20 - +52°
U=400V/50Hz
P=1,5 kW

K-7
Jednostka wewn. typ 63A
kaseta z nawiewem obwodowym
Qch=7,10 kW
połączenia Cu 9,52 / 19,1 mm

K-6
Jednostka wewn. typ 71
Qch=6,80 kW
SEER=6,58
wym.: 290x1050x238mm
m=13 kg
Sterowanie w pełnej redundancji

K-7
Jednostka wewn. typ 63A
kaseta z nawiewem obwodowym
Qch=7,10 kW
połączenia Cu 9,52 / 15,9 mm

K-6
Jednostka wewn. typ 25A
Qch=2,80 kW
połączenie Cu 6,35 / 12,7 kW

2x Kurtyna powietrzna z funkcją grzania
DxWxG [mm]=1540x251x111[mm]
moc- 17,70 kW
Przepływ powietrza- 3950 m³/h
Δp=5,4 kPa
każda

W projekcie przyjęto ze względów technicznych (konieczność wykonania obliczeń i prawidłowego doboru), konkretne wyroby. Dopuszcza się zastosowanie innych typów urządzeń niż w projekcie. Urządzenia zamienna muszą mieć parametry nie gorsze lub lepsze od tych zastosowanych w projekcie a warunkiem ich zastosowania jest uzyskanie zgody Inwestora oraz Projektantów.
Nastawy zaworów regulacyjnych podano dla przykładowego producenta. Dopuszcza się zastosowanie zaworów innych producentów po uprzednim przeliczeniu nastaw zaworów.

REWIZJE

NR	DATA	OPIS WPROWADZONEJ ZMIANY
01	15.11.2024 r.	Wskazanie typu klimakonwektora w pom. nr 0.34 i 0.37.
02	03.12.2024 r.	Wprowadzenie układu klimatyzacyjnego K-7

PROJ-PRZEM-PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ

Inwestor: POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1

Nr zlecenia: 41 068

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SĄDOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI, KONTENEREM TRAFOSTACJI I WIATĄ AGREGATU, BUDOWA MURÓW OPOROWYCH

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin

Działka budowlana nr 36, obręb 326201_1.1057

Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin

Faza: PT

Treść rys.: RZUT PARTERU INSTALACJA CO, CT, WL

Prac.: T-2 | Branża: SANITARNA | Skala 1:50

Data: 03.12.2024 r.

Nr. rys.: S14 rev02

Kier. pracowni: mgr Marek Zawadowski

Opracował:

Projektant: mgr inż. Adam Gajewski, upr. nr KUP/0064/PWOS/05 w spec. instalacyjnej

Sprawdzający: mgr inż. Marek Nowastowski, upr. nr KUP/0159/PWOS/12 w spec. instalacyjnej