400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz R-04/K KOTŁOWNIA -VE318L IP65/II 54M

BR63 A

FR304 63 A

S303 C1

LKM-01 3-FAZ

DEHNguard TNS

4

S303 C16

P304 25A 0,03A

P312 B16 0,03A

S301 C6

P312 B10 0,03A AC

N

PE

ZASILANIE TECHNOLOGICZNYCH URZĄDZEŃ KOTŁOWNI ZGODNIE Z SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM KOTŁOWNI ZAMIESZCZONYM W PROJEKCIE INSTALACJI SANITARNYCH – wykonanie WYKONAWCA KOTŁOWNI WG. PPW AKPiA KOTŁOWNI (dostawa i montaż WYKONAWCA KOTŁOWNI)

Pi=14,0 kW
Po=8,0 kW
Io=17 A

RGnn

NH00 32A

WG-KOTŁOWNIA
FR303 63 A
OBUD. RN 55 1X4
WEJ DO KOTŁ

N2XH 5x6

KE L=12 m

YDY5X2,5 KE_P/T

YDY3X2,5 KE+P/T

230/24 V
250 VA

YDY2x2,5 KE+P/T

YDY3x1,5 RKLG16 p/t

3-FAZ

1-FAZ

24 V

VE318L IP65/II 54M



Nazwa pomieszczenia / Instalacja / Oznczenie / Kondygnacja/nr pomieszcz.	GN 3-FAZ REMONTOWE KOTŁOWNIA 0.15 PARTER	GN WTYKOWE 1-FAZ 0.15 PARTER	GN WTYKOWE 24 V 0.15 PARTER	OŚWIETLENIE 0.15 PARTER
Moc w kW / Ilość przy / Ilość gn	5,0 – –	2,5 – –	– – –	0,3 – –
Rodzaj podłączenia urządzenia				

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

NEOFORMA
Studio Projektowe "NEOFORMA"
37-700 Przemyśl, ul. Barska 15
tel. (016) 670-53-70
www.neoforma.com.pl

Projektant
mgr.inż. Wiesław Walat
upr.UAN/III/7342/49/96

Projektant sprawdzający
inż. Tadeusz Krawczyk
upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

Branża: ELEKTRYCZNA - IE
Stadium: Projekt Techniczny (Wykonawczy)

Nazwa rysunku: Schemat rozdzielni R-04 kotłownia

Temat projektu: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

Miejsce inwestycji: działki nr 381/8 obręb 0011 Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko

Inwestor: Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac Św. Floriana 1 37-700 Przemyśl

Skala	–
DATA	11.2021
Nr rysunku	E-11