Rzut parteru skala 1:100

UWAGI
1.STOSOWAĆ ZINTEGROWANY OSPRZĘT (MODUŁ+RAMKA N-KROTNA) O JEDNOLITEJ LINII WZORNICZEJ DLA WSZYSTKICH INSTALACJI
2.DLA OSPRZĘTU WBUDOWANEGO W MEBLE LUB MONTOWANEGO NATYNKOWO STOSOWAĆ ADAPTORY NATYNKOWE
3,OKABLOWANIE UKŁADAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH , W RURACH ELEKTROINSTALACYJNYCH P/T, LISTWACH LE
4.W POMIESZCZENIACH ZAWILGOCONYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT IP44
5.WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH OD POSADZKI WG. STANDARDÓW INWESTORA O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ
6. R.../NUMER - NUMER ROZDZIELNICY/NUMER OBWODU PROJEKTOWANEGO

OZNACZENIA

- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2P+Z POJEDYNCZE
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2x2P+Z PODWÓJNE NIE ODWRACAJĄCE FAZY
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2P+Z Z POKRYWĄ IP44
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2x2P+Z Z POKRYWĄ IP44
- GNIAZDO TRÓJFAZOWE n/t 3P+N+PE Z ROZŁĄCZNIKIEM 0-1 IP54
- GNIAZDO WTYKOWE N/T lub P/T 1-FAZ n-krotne - wchodzące w skład punktu PEL
- TRASY KABLOWE INSTALACJI SIŁY
- Łącznik hotelowy na karty kodowane z podświetleniem i opóźnieniem wyłączenia od 0 s do 10 min.
- GNIAZDO WTYKOWE N/T lub P/T1-FAZ DATA z kluczem n-krotne - wchodzące w skład punktu PEL
- TRASY KABLOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DEDYKOWANEJ DATA
- Korytko kablowe

OZNACZENIA - KORYTKA KABLOWE

KE100 - KGJ100H50/3 — KORYTKO STANDARDOWE WG. DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ podpory co 2 m mocowane do ściany i stropu

SZYNA WYRÓWNAWCZA — SZYNA MIEJSCOWYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZA

OZNACZENIA:
- UZIOM OTOKOWY,PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY-BEDNARKA FEZN4X30
- PRZEWODY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GŁÓWNYCH I MIEJSCOWYCH TYPY I PRZEKROJE PRZEWODÓW JAK W DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ
- POŁĄCZENIE NIEROZŁĄCZNE SPAWANE
- POŁĄCZENIE ROZŁĄCZNE ŚRUBOWE
- ZP1 ZACISK PROBIERCZY ISTN. INSTALACJI ODGROMOWEJ

DO SZYN WYROWNAWCZYCH PRZYŁĄCZYĆ : INSTALACJE WOD-KAN(WODOMIERZ ZBOCZNIKOWAĆ),CO,GAZ(WSTAWKA IZOLACYJNA),KLIMATYZACJA,WENTYLACJA ,CHŁODNICTWO,METALOWE OŚCIEŻNICE I DRZWI ,METALOWE KORYTKA KABLOWE ,DOSTĘPNE ISTNIEJĄCE ZBROJENIA BUDYNKU ITP, PRZEWÓD PEN W RGnn . INSTALACJE TELETECHNICZNE WG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH,INSTALACJĘ ODGROMOWĄ , UZIOM OTOKOWY ,SZYNY MIEJSCOWYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH,, . POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI OBJĄĆ WSZYSTKIE INSTALACJE PRZEWODZĄCE WPROWADZONE DO OBIEKTU ORAZ PRZEBIEGAJĄCE WEWNĄTRZ OBIEKTU,PUNKTY BEZPOŚREDNICH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH INSTALACJI PRZEWODZĄCYCH Z PIERŚCIENIEM WYRÓWNYWANIA POTENCJAŁÓW USTALIĆ PO WYKONANIU TYCH INSTALACJI W RAMACH NADZORU INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO,ZAPEWNIĆ GALWANICZNĄ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ INSTALACJI PRZEWODZĄCYCH PRZYŁĄCZONYCH DO GSW . POŁĄCZENIA NIE SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKU CIĄGŁOŚCI GALWANICZNEJ NALEŻY ZMOSTKOWAĆ PRZEWODEM LY16 LUB WYKONAĆ DODATKOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE Z GSW .

UWAGI:
1.WSZYSTKIE POŁĄCZENIA STALOWYCH PRZEWODÓW WYRÓWNAWCZYCH WYKONAĆ JAKO SPAWANE O DŁUGOŚCI SPOINY MIN. 2X50 MM
2.DLA OCHRONY PRZED KOROZJĄ MIEJSCA SPAWU ORAZ MIEJSCA WYJŚCIA ZE ŚCIANY,PODŁOGI LUB FUNDAMENTU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE POWŁOKI SILIKONOWO-KAUCZUKOWEJ LUB BITUMICZNEJ NA ODCINKU 50 MM NA ZEWNĄTRZ I 50 MM WEWNĄTRZ ŚCIANY (FUNDAMENTU)
3.RYSUNEK NINIEJSZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PLANAMI ARCHITEKTONICZNYMI,KONSTRUKCYJNYMI I PLANEM INSTALACJI ODGROMOWEJ OBIEKTU ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI NINIEJSZEGO PROJEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m2

Nr	NAZWA	RODZ.POSADZKI	POW.m2
1	WIATROŁAP	terakota	3,86
2	KOMUNIKACJA	terakota	18,82
3	POM.DOWÓDCY JRG	terakota	22,83
4	POM.DO WYPOCZYNKU	terakota	13,93
5	PRZEDSIONEK WC	terakota	2,64
6	WC	terakota	1,38
7	SALA DYDAKTYCZNA	terakota	44,96
8	ZAPLECZE	terakota	6,99
9	WC	terakota	1,99
10	PRZEDSIONEK WC	terakota	2,64
11	KL.SCHOD./pom. gosp.	terakota	13,59
12	MYCIE SUSZENIE BUTÓW.	terakota	10,58
13	PRALNIA	terakota	10,63
14	ROZDZIELNIA	terakota	8,06
15	KOTŁOWNIA	terakota	22,18
16	KOMUNIKACJA	terakota	18,35
17	KOMUNIKACJA	terakota	16,75
18	KOMUNIKACJA	terakota	6,32
19	KL.SCHOD.	terakota	14,02
20	MAGAZYN	terakota	20,66
21	WIATROŁAP	terakota	10,99
22	SZATNIA	terakota	43,56
23	SANITARIATY	terakota	17,26
24	UMYWALNIA	terakota	11,98
25	SZATNIA BRUDNA	terakota	56,72
26	PRZEDSIONEK	terakota	4,04
27	KOMUNIKACJA	terakota	6,05
28	SPRZĘT POMIAROWY	pos.beton.	11,67
29	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	terakota	5,40
30	POM.GOSP.	terakota	3,30
31	POM. DO WYPOCZYNKU	terakota	6,29
32	ZAPLECZE DYŻURKI	wykładzina	5,88
33	DYŻURKA PODOFICERA	podłoga techn. PCV	16,57
34	GARAŻ	pos.technol.bet.	538,66
35	KL. SCHOD.	terakota	19,15
36	MAGAZYN	terakota	8,63
37	MAGAZYN MPS	terakota	6,14
38	WARSZTAT NAPRAWCZY	terakota	16,76
39	MAGAZYN SPRZĘTU POŻ.	pos.techn. bet.	13,15
40	MAGAZYN SORBENTÓW	pos.techn. bet.	18,15
41	DEZYNFEKCJA	pos.techn. bet.	9,54
42	SUSZARNIA WĘŻY	pos.techn. bet.	10,92
43	STACJA ODO	terakota	16,45
44	SPRĘŻARKOWNIA	pos.techn. bet.	7,42
45	MYJNIA	pos.techn. bet.	102,73
		SUMA:	1228.59



NEOFORMA Studio Projektowe "NEOFORMA" 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15 tel. (016) 670-53-70 www.neoforma.com.pl	Projektant: mgr.inż. Wiesław Walat upr.UAN/III/7342/49/96	Branża: ELEKTRYCZNA Stadium: Projekt Techniczny (Wykonawczy)	Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI SIŁY PARTER	Skala: 1 : 100
	Projektant sprawdzający: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376.UAN/VIII/3386/74/85	Temat projektu: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	Miejsce inwestycji: działka nr 381/8, obręb 0011 Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko	DATA: 11.2021
	Opracował: -		Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac św. Floriana 1 37-700 Przemyśl	Nr rysunku: E-16