Rzut I piętra skala 1:100

UWAGI
1.STOSOWAĆ ZINTEGROWANY OSPRZĘT (MODUŁ+RAMKA N-KROTNA) O JEDNOLITEJ LINII WZORNICZEJ DLA WSZYSTKICH INSTALACJI
2.DLA OSPRZĘTU WBUDOWANEGO W MEBLE LUB MONTOWANEGO NATYNKOWO STOSOWAĆ ADAPTORY NATYNKOWE
3.OKABLOWANIE UKŁADAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH , W RURACH ELEKTROINSTALACYJNYCH P/T, LISTWACH LE
4.W POMIESZCZENIACH ZAWILGOCONYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT IP44
5.WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH OD POSADZKI WG. STANDARDÓW INWESTORA O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ
6. R.../NUMER - NUMER ROZDZIELNICY/NUMER OBWODU PROJEKTOWANEGO

OZNACZENIA

- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2P+Z POJEDYNCZE
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2x2P+Z PODWÓJNE NIE ODWRACAJĄCE FAZY
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2P+Z Z POKRYWĄ IP44
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2x2P+Z Z POKRYWĄ IP44
- GNIAZDO TRÓJFAZOWE n/t 3P+N+PE Z ROZŁĄCZNIKIEM 0-1 IP54
- GNIAZDO WTYKOWE N/T lub P/T 1-FAZ n-krotne - wchodzące w skład punktu PEL

TRASY KABLOWE INSTALACJI SIŁY
Łącznik hotelowy na karty kodowane z podświetleniem i opóźnieniem wyłączenia od 0 s do 10 min.
GNIAZDO WTYKOWE N/T lub P/T1-FAZ DATA z kluczem n-krotne - wchodzące w skład punktu PEL
TRASY KABLOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DEDYKOWANEJ DATA
Korytko kablowe

SZYNA WYRÓWNAWCZA
SWM SZYNA MIEJSCOWYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZA

OZNACZENIA:
UZIOM OTOKOWY,PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY-BEDNARKA FEZN4X30
PRZEWODY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GŁÓWNYCH I MIEJSCOWYCH TYPY I PRZEKROJE PRZEWODÓW JAK W DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ
POŁĄCZENIE NIEROZŁĄCZNE SPAWANE
POŁĄCZENIE ROZŁĄCZNE ŚRUBOWE
ZP1 ZACISK PROBIERCZY ISTN. INSTALACJI ODGROMOWEJ

DO SZYN WYROWNAWCZYCH PRZYŁĄCZYĆ : INSTALACJE WOD-KAN(WODOMIERZ ZBOCZNIKOWAĆ),CO,GAZ(WSTAWKA IZOLACYJNA),KLIMATYZACJA,WENTYLACJA ,CHŁODNICTWO,METALOWE OŚCIEŻNICE I DRZWI ,METALOWE KORYTKA KABLOWE ,DOSTĘPNE ISTNIEJĄCE ZBROJENIA BUDYNKU ITP, PRZEWÓD PEN W RGnn , INSTALACJE TELETECHNICZNE WG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH,INSTALACJĘ ODGROMOWĄ , UZIOM OTOKOWY ,SZYNY MIEJSCOWYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH,,, . POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI OBJĄĆ WSZYSTKIE INSTALACJE PRZEWODZĄCE WPROWADZONE DO OBIEKTU ORAZ PRZEBIEGAJĄCE WEWNĄTRZ OBIEKTU,PUNKTY BEZPOŚREDNICH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH INSTALACJI PRZEWODZĄCYCH Z PIERŚCIENIEM WYRÓWNYWANIA POTENCJAŁÓW USTALIĆ PO WYKONANIU TYCH INSTALACJI W RAMACH NADZORU INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO,ZAPEWNIĆ GALWANICZNĄ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ INSTALACJI PRZEWODZĄCYCH PRZYŁĄCZONYCH DO GSW , POŁĄCZENIA NIE SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKU CIĄGŁOŚCI GALWANICZNEJ NALEŻY ZMOSTKOWAĆ PRZEWODEM LY16 LUB WYKONAĆ DODATKOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE Z GSW .

UWAGI:
1.WSZYSTKIE POŁĄCZENIA STALOWYCH PRZEWODÓW WYRÓWNAWCZYCH WYKONAĆ JAKO SPAWANE O DŁUGOŚCI SPOINY MIN. 2X50 MM
2.DLA OCHRONY PRZED KOROZJĄ MIEJSCA SPAWU ORAZ MIEJSCA WYJŚCIA ZE ŚCIANY,PODŁOGI LUB FUNDAMENTU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE POWŁOKI SILIKONOWO-KAUCZUKOWEJ LUB BITUMICZNEJ NA ODCINKU 50 MM NA ZEWNĄTRZ I 50 MM WEWNĄTRZ ŚCIANY (FUNDAMENTU)
3.RYSUNEK NINIEJSZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PLANAMI ARCHITEKTONICZNYMI,KONSTRUKCYJNYMI I PLANEM INSTALACJI ODGROMOWEJ OBIEKTU ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI NINIEJSZEGO PROJEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m2			
Nr	NAZWA	RODZ.POSADZKI	POW.m2
1	KL.SCHOD.	terakota	19,15
2	KOMUNIKACJA	terakota	12,00
3	MAGAZYN	terakota	16,52
4	MAGAZYN	terakota	6,96
5	MAGAZYN	terakota	12,53
6	MAGAZYN	terakota	59,03
7	POKÓJ GOŚCINNY	terakota	25,55
8	ŁAZIENKA	terakota	4,00
9	ŁAZIENKA	terakota	4,00
10	POKÓJ GOŚCINNY	terakota	31,32
11	KOMUNIKACJA	terakota	4,74
12	KOMUNIKACJA	terakota	11,69
13	SIŁOWNIA	terakota	37,49
14	KL.SCHOD	terakota	14,01
15	SYPIALNIA DOW. ZMIANY	terakota	7,48
16	MAGAZYN	terakota	5,60
17	SZATNIA	terakota	4,69
18	ŁAZIENKA	terakota	8,83
19	GABINET DOW.ZMIANY	terakota	17,98
20	SYPIALNIA DOW. ZMIANY	terakota	7,48
21	MAGAZYN DOK.BIUR.	terakota	5,60
22	KOMUNIKACJA	terakota	4,32
23	POK.DO WYPOCZYNKU	terakota	24,18
24	KOMUNIKACJA	terakota	3,49
25	WC	terakota	9,98
26	KOMUNIKACJA	terakota	3,29
27	WC	terakota	4,85
28	KL.SCHOD.	terakota	20,38
29	KOMUNIKACJA	terakota	30,59
30	KOMUNIKACJA	terakota	6,05
31	POM. DO WYPOCZYNKU	terakota	28,50
32	HALL	terakota	24,61
33	MAGAZYN	terakota	11,81
34	MAGAZYN	terakota	12,21
35	SERWERONIA	terakota	14,72
36	POK.DO WYPOCZYNKU	terakota	29,30
37	ŚWIETLICA	terakota	42,09
38	KUCHNIA	terakota	32,15
		SUMA:	612.93



NEOFORMA Studio Projektowe "NEOFORMA" 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15 tel. (016) 670-53-70 www.neoforma.com.pl	Projektant mgr.inż. Wiesław Walat upr.UAN/IB/7342/49/96		Branża ELEKTRYCZNA Stadium: Projekt Techniczny (Wykonawczy)	Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI SIŁY 1 PIĘTRO	Skala 1 : 100
	Projektant sprawdzający inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376/UAN/V/8/3860/74/85		Temat projektu Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	Miejsce inwestycji działka nr 381/8, obręb 0011 Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko	DATA 11.2021
	Opracował -			Inwestor Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac św. Floriana 1 37-700 Przemyśl	Nr rysunku E-18