

Tarnowo Podgórne, dnia 29 października 2024 r.

WOP.271.36.2024

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na rozbudowę ul. Prostej w Sierosławiu**

Działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym kanalizacji deszczowej etap II w poz. 21 należy przyjąć do wyceny opis zgodny z poz. 21 przedmiaru robót tj. kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 400mm SN 8.