

PIWNICA: GASTRONOMIA

Pomieszczenia	Kubatura m ³	Krotność w/h	Nawiew m ³ /h	Wywiew m ³ /h	Uwagi:
Stołówka	60 osób	42,5	2550	2285	
Bufet	56	10	560	560	
Zaplecze bufetu	52	10	520	625	okap
Zmywalnia	27	10	270	300	
Magazyn	35	2	75	75	
RAZEM:			3975	3845	

PIWNICA: POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Pomieszczenia	Kubatura m ³	Krotność w/h	Nawiew m ³ /h	Wywiew m ³ /h	Uwagi:
06 korytarz	205	2	440	-	
21 pom.techniczne	41	2		80	Odciąg
22 neutralizator II	36,8	10		368	odciąg
24 pom.techniczne	68	3	200	200	
25 korytarz	25	2	50	-	
26 pom.techniczne	33	3	100	100	
27 pom.techniczne	34	3	100	100	
28 pom.techniczne	43	3	130	130	
29 pom.techniczne	38	3	120	120	
30 pom.techniczne	35	3	110	110	
RAZEM:			1250	760	