

ZP.271.16.2021

**Zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie”.

Uprzejmie informuję, że dnia 9 sierpnia 2021r. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie” wpłynęły pytania.

Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami:

**PYTANIE nr 1**

„Przedstawiony przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia nie pozwala na zastosowanie żadnej innej nawierzchni niż ta, która została opisana za pomocą wymaganych wymiarów modułu oraz parametrów jak poniżej:

- „Moduły o wymiarach 25 x 25 x 1,1 cm z tolerancją wymiarów +/- 10%”;
- „Moduły łączone za pomocą co najmniej 7 złącz zatrzaskowych, występujących na każdym boku”;
- „System tłumienia z otworami, wykonany z gumy o falistym kształcie, z efektem skrzynki powietrznej, zintegrowany indywidualnie z każdym modulem polipropylenowym, poprzez cztery punkty mocowania.”

Taki opis części przedmiotu zamówienia eliminuje innych producentów, którzy produkują tego typu nawierzchnię. Zamawiający w swoim opisie wymaganych parametrów nawierzchni polipropylenowej podaje konkretne wymiary, parametry i certyfikaty, które posiada produkt tylko jednego producenta. Dlatego dla równoważności i zachowania uczciwej konkurencji ze strony innych producentów, proszę o dopuszczenie nawierzchni polipropylenowej z systemem tłumienia w postaci gumowych poduszek zintegrowanych z każdym modulem polipropylenowym, o następujących parametrach:

Wymiar modułu	303.3*303.3*14.7mm ±0.1mm	
Waga g/m <sup>2</sup>	330 g/m <sup>2</sup>	
Odporność na obciążenie toczne	EN 1569	brak uszkodzeń
Odbicie piłki	EN12235	93%
Amortyzacja	EN 14808	56,2%
Sztuczne starzenie, 168H	Próbka testowa nie wykazuje degradacji koloru, a w wyglądzie nie ma degradacji proszkowej (test UV i starzenie).	
Test wysokotemperaturowy (70 degs C, 24h)	Próbka testowa nie wykazuje degradacji, pęknięć i wyraźnych zmian odcienia koloru.	
Test niskotemperaturowy (-50 degs C, 24h)	Próbka testowa nie wykazuje degradacji, pęknięć i wyraźnych zmian odcienia koloru.	
Odporność na wgniecenie	EN 1516	0,18 mm
Odporność na poślizg	EN 13036-4	83
Odształcenie pionowe	EN 14809	2.4 mm
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	0,07 g

Zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań zawierających szczegółowe parametry lub wymiary, które wskazywałyby na konkretny wyrób albo na konkretnego producenta. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry

dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Celem takiej regulacji jest zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych oraz zapobieżenie dwóm niekorzystnym zjawiskom: zмовie Zamawiającego z producentem i preferowaniu dystrybutorów konkretnego producenta.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie zaproponowanego przez nas powyżej modelu nawierzchni polipropylenowej”.

#### **PYTANIE nr 2**

„Zamawiający ogłasza przetarg na budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej z nawierzchnią polipropylenową posiadającą przynajmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż certyfikaty sportowe są wydawane przez poszczególne federacje w celu dopuszczenia nawierzchni do rozgrywek międzynarodowych, a nie do użytku szkolnego, więc wymaganie certyfikatu na boisko przyszkolne według nas jest bezzasadne. Jednocześnie certyfikaty sportowe nie są potwierdzeniem jakości i trwałości nawierzchni. To bowiem określają badania laboratoryjne poszczególnych parametrów sportowych i użytkowych nawierzchni, których wartości powinny mieścić się w zakresie danej normy szczegółowej, np. Odporność na poślizg wg normy EN 13036-4 powinna mieścić się w zakresie normy czyli 80-110. Na boisko przyszkolne zatem certyfikat międzynarodowej federacji sportowej nie jest konieczny, gdyż jakość nawierzchni potwierdzają badania laboratoryjne poszczególnych parametrów oraz Deklaracja zgodności z normą, której słusznie wymaga Zamawiający.

**Prosimy zatem o zniesienie wymagania: „przynajmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji np. ITF” dla tego przetargu.**

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom.

Proponowana zmiana nie wpływa na jakość oferowanej nawierzchni modułowej, a zezwolenie na nią przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby”.

#### **PYTANIE nr 3**

„Zamawiający ogłasza przetarg na budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej z nawierzchnią polipropylenową posiadającą 15 lat gwarancji producenta.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z ogólnie przyjętą normą na rynku polskim gwarancja na nawierzchnię wynosi 5-8 lat. **Wnosimy zatem o zmianę zapisu dotyczącego gwarancji i dopuszczenie produktów z 8-letnią gwarancją producenta.**

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Umieszczenie zapisu o 15-letniej gwarancji ogranicza grono producentów do jednej firmy, czyli ogranicza dostęp do zamówienia potencjalnym wykonawcom.

Proponowana zmiana nie wpływa na jakość oferowanej nawierzchni modułowej, a zezwolenie na nią przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby”.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.

## Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.

## Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający informuje, że wprowadza, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, modyfikacje SWZ w projekcie budowlanym w punkcie 3.3 Nawierzchnie, w brzmieniu określonym w suplemencie do projektu budowlanego – załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

W projekcie budowlanym w punkcie 3.3. Nawierzchnie  
Ppkt. 3.3.1. Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa

wprowadza się następujące zmiany:

Parametr	Przed zmianą	Po zmianie
Wymiar modułu	25,0cm x 25,0 cm x 1,1 cm z tolerancją +/- 10%	25,0 cm x 25,0 cm x 1,1 cm z tolerancją +20%
Waga 1 m <sup>2</sup> nawierzchni	≥ 3,5 kg	≥ 3,2 kg
Odporność na poślizg, stopnie PTV	≥105	≥100
Pionowe odbicie piłki	≥98%	≥95%
Certyfikat międzynarodowej federacji np. ITF	przynajmniej jeden	brak warunku
Gwarancja	co najmniej 15 lat	co najmniej 6 lat

Pozostałe parametry określone w wyżej wymienionym punkcie pozostają bez zmian.

W związku z wprowadzoną modyfikacją SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 26 sierpnia 2021r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 24 września 2021r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

Z up. Burmistrza

Krzysztof Błoński

Z-ca Burmistrza