

Grudziądz, dnia 14 października 2024 roku

Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usług konserwacyjno-remontowych oraz utrzymanie w sprawności technicznej dmuchaw aeracyjnych i transportowych zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni OPEC GRUDZIĄDZ.

Działając w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług konserwacyjno-remontowych oraz utrzymanie w sprawności technicznej dmuchaw aeracyjnych i transportowych zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni OPEC GRUDZIĄDZ w zakresie obejmującym:

- 1) obsługę okresową urządzeń – wykonywanie przeglądów w zależności od przepracowanej liczby godzin po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego, z przeprowadzonych prac Wykonawca przygotowuje protokół z dalszymi zaleceniami eksploatacyjnymi oraz serwisowymi;
- 2) wykonywanie prac zawartych w protokole z przeglądu okresowego wymienionego w pkt. 1 po wcześniejszym przedstawieniu oferty cenowej do akceptacji Zamawiającego;
- 3) usuwanie usterek i awarii zgłaszanych przez Zamawiającego;

1. Zakres prac związanych z przeglądem okresowym dmuchaw:

- 1) Przegląd (A) po 500 godzin od uruchomienia lub po przeglądzie C:
 - pomiary drgań,
 - pomiary temperatur,
 - kontrola zaworów bezpieczeństwa,
 - kontrola aeromatu,
 - wymiana oleju,
 - kontrola osiowania maszyny z silnikiem;
- 2) Przegląd (B) po 4.000 godzin lub 1 rok:
 - wymiana filtra powietrza,
 - wymiana pasów napędowych,
 - wymiana oleju,
 - pomiary drgań,
 - pomiary temperatur,
 - kontrola zaworu bezpieczeństwa,
 - kontrola kłapy zwrotnej,
 - kontrola osiowania maszyny z silnikiem,
 - kontrola aeromatu,
 - kontrola silnika/w razie konieczności smarowanie,
 - ogólna kontrola pracy maszyny,
 - spisanie protokołu odbioru prac;
- 3) Przegląd (C) po 20.000 godzin / 3 lata:
 - wymontowanie maszyny ze stanowiska pracy;
 - montaż stopnia zastępczego (jeżeli jest wymagany);
 - transport stopnia do serwisu;
 - demontaż stopnia dmuchawy;
 - czyszczenie poszczególnych części;
 - kontrola stanu technicznego poszczególnych zdemontowanych elementów;

- wymiana zestawu remontowego łożysk i uszczelnień;
- ustawianie luzów na płytach bocznych;
- ustawianie luzów na rotorach;
- uszczelnienie stopnia maszyny;
- zwrotny transport stopnia;
- demontaż stopnia zastępczego (jeżeli był zamontowany);
- zabudowa na stanowisko wyremontowanego stopnia;
- sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa;
- ustawianie przekładni pasowej;
- wymiana filtra powietrza;
- wymiana oleju;
- wymiana pasów napędowych;
- rozruch próbny;
- pomiary drgań i temperatur;
- spisanie protokołu odbioru;

Lista urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:

- 1) Dmuchawa Aerzen GM7L , sztuk 3;
- 2) Dmuchawa Aerzen GM10S, sztuk 3;
- 3) Dmuchawa Aerzen GM15L, sztuk 6;
- 4) Dmuchawa Aerzen GM25S, sztuk 2.

Szczegółowe obowiązki wykonawcy określone zostały w załączniku nr 1 – projekt umowy.

WIZJA LOKALNA

W celu właściwego skalkulowania ceny przed sporządzeniem oferty bezwzględnie wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przyszłych prac na terenie OPEC w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7. Wykonawca chcący wziąć udział w wizji lokalnej proszony jest o kontakt z przedstawicielem Wykonawcy:

- Michał Guc tel.: 56 45 06 238, e-mail: m.guc@opec.pl
- Kamil Sadłowski.: 56 45 06 126, e-mail: k.sadlowski@opec.pl

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY: od 01.11.2024 do 31.12.2025 r.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
 - 1) referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu usług serwisu dmuchaw w okresie ostatnich dwóch lat (co najmniej 3 szt.);
 - 2) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej;
 - 3) oświadczenie sankcyjne.

Termin złożenia oferty: 24 października 2024 roku do godz. 12⁰⁰

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załączniki:

- 1) Projekt umowy;
- 2) Oświadczenie sankcyjne.

