



BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

IGK-25/W/2018

Rydzyna, dnia 14 listopada 2018r.

**Firma Projektowo- Usługowa
Krzysztof Marchwicki**

ul. Duńska 30
64-100 Leszno

Dotyczy: kanalizacji deszczowej.

Warunki techniczne i dane wyjściowe

do dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustów deszczowych w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z planowanej przebudowy ulic P. Ferrariego, J. Kilińskiego, St. Czarnieckiego i T. Łopuszańskiego w Rydzynie należy spełnić poniższe warunki:


1. Średnica sieci rurociągu określić według wyliczeń hydrauliczno-hydrologicznych,
 - na sieci zaprojektować studnie z betonowych elementów prefabrykowanych \varnothing 1200 mm,
 - w oparciu o badania geologiczne zaprojektować studnie chłonne – wielkość wg wyliczeń,
 - przykanaliki od studni min. \varnothing 160 mm,
 - wpusty deszczowe zaprojektować z betonowych elementów prefabrykowanych o śr. \varnothing 50
2. Sieć i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur kanałowych PVC, kielichowych o sztywności obwodowej SN8kN/m² o ścianie z litego materiału.
3. Sieć kanalizacji włączyć do istniejącego systemu kanalizacyjnego w ul. St. Leszczyńskiego.

Sprawę prowadzi:
Wojciech Wolsztyniak

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a

z up. BURMISTRZA


dr Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza





Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

IGK-26/W/2018

Rydzyna, dnia 15 listopada 2018r.

**Firma Projektowo- Usługowa
Krzysztof Marchwicki**

ul. Duńska 30
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia kan. deszczowej.

Gmina Rydzyna, **opiniuje pozytywnie** lokalizację sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustów deszczowych w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z planowanej przebudowy dróg gminnych - ulic P. Ferrariego, J. Kilińskiego, St. Czarnieckiego i T. Łopuszańskiego w Rydzynie (dz. o nr ewid. **842/4, 795/4, 836/15, 836/9, 206/13, 208/5, 218/6, 213/21, 838, 837, 681, 206/14, 836/9**) zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia, na niżej wymienionych warunkach technicznych:


- sieć i przykanaliki wykonać w wykopie wąsko przestrzennym,
- geodezyjnie wytyczyć trasę przyłącza.

Sprawę prowadzi:
Wojciech Wolsztyniak

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA


Dr. Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

