



Oznaczenia:

-  Złącze kontrolne
-  Będnarka ocynkowana FeZN 30x4mm - uziom fundamentowy układany na spodzie fundamentu, pod warstwą izolacji przeciwwilgociowej

Uwagi:

- Połączenia spawane zabezpieczyć powłoką antykorozyjną w aerozolu;
- Rezystancja uziemienia w każdym złączu kontrolnym powinna wynosić  $R < 10\Omega$ ;

Układ sieci TNC-S  
Ochrona od porażeni:  
szybkie wyłączenie zasilania  
z zastosowaniem wyłączników  
różnicowo-prądowych,

Temat opracowania: BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM NA DZ. NR 78/23 W SZUBINIE		
Temat rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW – INSTALACJA ODGROMOWA	DATA: 20.04.2024	
Inwestor: POWIAT NAKIELSKI UL. DĄBROWSKIEGO 54, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ	SKALA: 1:75	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Projektował: inż. Andrzej Polkowski Uprawnienia Budowlane do Projektowania bez Ograniczeń w Specjalności elektrycznej nr WBPP-NB-7210/36/83		
Sprawdził: mgr inż. Leszek Sobala Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr KUP/0070/P00E/11		
		NR RYS: E-4