

Narol, 27.11.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.1.12.2024

## Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SWZ

*Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa samodzielnej kancelarii leśnictwa Chotylub wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1:

Czy w zakresie zamówienia, jest dostawa i montaż zbiornika LPG?  
W przedmiarach robót brak pozycji dot. tego zakresu. Prosimy o uzupełnienie.

### Odpowiedź 1:

Zamawiający informuję, że zbiornik na gaz płynny wraz z odcinkiem instalacji gazowej od zbiornika do budynku (reduktora drugiego stopnia) wykonany będzie przez firmę zewnętrzną w ramach zawartej umowy dzierżawy. Dlatego przedmiar i zakres robót budowlanych obejmuje tylko roboty ziemne pod posadowienie zbiornika, wykonanie uziemienia i odcinka instalacji gazowej jak określono w SWZ.

Z poważaniem

Robert Stankiewicz  
Nadleśniczy

*/podpisano elektronicznie/*

