



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/1221/2023

Jelenia Góra, dnia 25.09.2023 r.

DO WYKONAWCÓW

**PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANO-
TECHNICZNYM I PRZEDMIAREM ROBÓT W JEDNOSTCE ZAMIEJSCOWEJ WCSKJ –
SZPITAL „WYSOKA ŁĄKA” W KOWARACH
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/38/08/2023
PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA:
NUMER OGŁOSZENIA: 00381436/01 Z DNIA 05-09-2023 R.**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1:

Pytanie nr 1:

Czy zdemontowany agregat który nie posiada systemowych kół lub innych zaczepów , ma być przekazany zamawiającemu czy ze złomowany . Istnieje ryzyko konieczności podziału agregatu (przecięcia go aby można było go wyciągnąć z pomieszczenia.

Odpowiedź: Utylizacja urządzeń po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Czy w zakresie projektu ma być przedstawiona elewacja danego rozwiązania rozdzielni i dokumentacja powykonawcza , czy jest coś jeszcze w zakresie prac projektowych ?

Odpowiedź: Powinna być dostarczona dokumentacja podwykonawcza do projektu wykonawczego.

Pytanie nr 3:

Czy płatność mam być w jednej transzy czy może być w kilku np. wg prac zakończonych wg formularza ofertowego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płatność w 2 (dwóch) transzach, po zrealizowaniu 50% przedmiotu umowy oraz po zrealizowaniu całości prac i skutecznym odbiorze robót.

W związku z udzielaną odpowiedzią, zmianie ulega §3. ust. 9, 10 i 11 w sposób następujący:

Było:

9. Płatność z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, dokonana będzie w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Zamawiającego, **na rachunek bankowy** wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

10. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności – **60 dni.**

11. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

Jest:

9. Płatności z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane będą w sposób niżej wymienionu, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Zamawiającego, **na rachunek bankowy** wpisany przez Wykonawcę na fakturze:
- 9.1. Pierwsza płatność na podstawie faktury zaliczkowej po zrealizowaniu 50% wartości umowy według stopnia zaawansowania robót potwierdzonego przejściowym protokołem odbioru robót, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego w terminie **30 dni**,
- 9.2. Druga płatność po wykonaniu robót oraz spełnieniu warunków umownych potwierdzonych protokołem zdawczo - odbiorczym na podstawie faktury końcowej VAT w terminie **60 dni**.
10. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności – **60 dni**.
11. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

W zakresie prac elektrycznych opisane jest połączenie kablowe pomiędzy rozdzielniami a transformatorami . Jest to nie prawda . Czy ma to być ujęte w zakresie dostawy rozdzielni czy będzie to praca dodatkowa .

Odpowiedź: Połączenia szynowe pomiędzy rozdzielniami a transformatorem ujęte w zakresie dostawy rozdzielni.

Pytanie nr 5:

W zakresie napisane jest wykonanie prac budowlanych , jednak nie są nigdzie żadne opisane – proszę o szczegóły tych prac .

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że użyte określenie „prace budowlane” lub „roboty budowlane” wynika z kwalifikacji (rodzaju) przedmiotu zamówienia. Zamawiający zakwalifikował to zamówienie do rodzaju: robota budowlana.

Pytanie nr 6:

Jakie OC wymaga zamawiający są dwie różne kwoty .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej dotyczącej prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Pytanie nr 7:

Czy oświetlenie w pomieszczeniach ma być również modernizowane – brak informacji w projekcie , informacja pojawia się w umowie

Odpowiedź: Oświetlenie w pomieszczenia wymaga modernizacji - wymiany. Informacja jest zawarta w projekcie.

Pytanie nr 8:

Brak parametrów UPS , brak mocy, czasu podtrzymania .

Odpowiedź: UPS dostosowany do podtrzymania automatyki SZR.

Pytanie nr 9:

Po czyjej stronie będzie wyłączenie transformatorów .

Odpowiedź: Wyłączenia transformatorów po stronie wykonawcy z ustaleniami dotyczącymi wyłączeń przez Zakład Energetyczny wraz z dostosowaniem układu pomiarowego.

Pytanie nr 10:

Czy zdemontowane rozdzielnie mają trafić do utylizacji czy użytkownik będzie chciał je przejąć ?
(W czasie demontażu istnieje duża szansa na uszkodzenie obudów).

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie nr 1 w Zestawie nr 1.

ZESTAW 2:

Pytanie nr 1:

paragraf 2 pnk. 10 jest napisane ze suma gwarancyjna – min. 500 000 PLN zaś kwota słownie 800 000 PLN Jaka kwota obowiązuje

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie nr 6 w Zestawie 1.

Pytanie nr 2:

W załączniku nr 4 do umowy w zakresie są prace projektowe. Czy to ma być projekt powykonawczy?

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie nr 2 w Zestawie 1.

Pytanie nr 3:

W Projekcje Technicznym w pnk. 7.4.2 "Moduł automatyki powinien być wyposażony w zasilacz UPS do podtrzymywania sygnalizacji w czasie braku zasilania zewnętrznego" - proszę o doprecyzowanie parametrów zasilacza UPS

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie nr 8 w Zestawie 1.

Pytanie nr 4:

Projekt Techniczny pnk. 7.4.3 - Proszę wskazać miejsce, ilość i rozmieszczenie opraw . Jaki jest zakres prac budowlanych

Odpowiedź: Oświetlenie w pomieszczeniach wymaga modernizacji - wymiany dostosowane do warunków technicznych w pom. technicznym rozdzielni (natężenia oświetlenia).

Pytanie nr 5:

Rysunek A1.1, A2 w projektowanych rozłącznikach brak doboru wkładek

Odpowiedź: Zabezpieczenia mają być dostosowane do obciążenia jak i przekroju przewodów odpływowych.

Pytanie nr 6:

Wentylacja pomieszczenia agregatu ma być grawitacyjna czy mechaniczna ?

Odpowiedź: Wentylacja ma być dostosowana do pomieszczenia agregatu prądotwórczego - odpowiednia krotność wymiany powietrza.

Pytanie nr 7:

Demontowany agregat ma zostać zutyliczowany przez wykonawcę czy ma zostać przekazany zamawiającemu

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na Pytanie nr 1 w Zestawie 1.

Załączniki:

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

UWAGA !!

W SWZ zmianie ulega:

Warunki i termin płatności

Było:

Za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT płatne przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze terminie 60 dni. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Jest:

Za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT płatne przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze, zgodnie z poniższym:

- Pierwsza płatność na podstawie faktury zaliczkowej po zrealizowaniu 50% wartości umowy według stopnia zaawansowania robót potwierdzonego przejściowym protokołem odbioru robót, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego w terminie 30 dni,
- Druga płatność po wykonaniu robót oraz spełnieniu warunków umownych potwierdzonych protokołem zdawczo - odbiorczym na podstawie faktury końcowej VAT w terminie 60 dni.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Termin składania ofert i otwarcia ofert, termin związania ofertą:

Było:

13. Termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/wcskj> w terminie **do dnia 22.09.2023 r. do godziny 11:00.**
2. Otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 22.09.2023 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 13.1.
3. **Termin związania ofertą: do dnia 21.10.2023 r.**

Winno być:

12. Termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/wcskj> w terminie **do dnia 28.09.2023 r. do godziny 11:00.**

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **28.09.2023 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 13.1.
3. **Termin związania ofertą: do dnia 27.10.2023 r.**

W Załączniku nr 3 do SWZ – Projekt umowy zmianie ulega:

a) **Treść § 3. ust. 9**

Było:

„9. Płatność z tytułu dostawy Przedmiotu Umowy, dokonana będzie w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Zamawiającego, **na rachunek bankowy** wpisany przez Wykonawcę na fakturze.”

Jest:

„9. Płatność z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, dokonana będzie w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Zamawiającego, **na rachunek bankowy** wpisany przez Wykonawcę na fakturze.”

b) **treść § 9. ust. 1**

Było:

„1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie umowy, przez co strony rozumieją również odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie dostawy, skutkujące niezrealizowaniem przedmiotu zamówienia w terminie.”

Jest:

„1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie umowy, przez co strony rozumieją również odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie dostawy urządzeń, skutkujące niezrealizowaniem przedmiotu zamówienia w terminie.,,

c) **treść § 9. ust. 2**

Było:

„2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonego urządzenia wraz z wyposażeniem. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu wykonania czynności objętych umową.”

Jest:

„2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków realizacji prac, w szczególności terminu, jakości dostarczonego urządzenia wraz z wyposażeniem. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu wykonania czynności objętych umową.”

=====
Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie, z zastrzeżeniem poprzednio opublikowanej informacji (Informacja o zmianie terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz związania ofertą z 21-09-2023). Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ