

-31m-  
(35m)


odległość między słupami  
długość kabla



proj. słup oświetleniowy Al 9m z wysięgnikiem 1m z oprawą  
LED 68W



proj. słup oświetleniowy Al 8m z wysięgnikiem 1m z oprawą  
LED 40W

<b>BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LĄDOWEJ "TRASA"</b>			
 UL. KOLISTA 6A/6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA NIP 641-222-87-67, REGON 241454740 E MAIL: bpk1.trasa@gmail.com, TEL: 0-667-020-508			
INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Towarowej I Moszczenickiej w Jastrzębiu Zdroju			
Nazwa rysunku: SCHEMAT IDEOWY BUDOWY OŚWIETLENIA		INWESTOR: MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJ tel. ALEJA PIŁSUDSKIEGO 60 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ	
<b>Projektant:</b> inż. Arkadiusz Strzodka	Podpis:	Branża: Elektryczna	Rewizja z dnia:
<b>Opracował:</b> mgr inż. Henryk Malotta	Podpis:	Data: 12.2017r	Nr KT: KT 02/01/17
<b>Sprawdzający:</b> mgr inż. Stefan Kotlarz.	Podpis:	Nr rys: E 3	Skala: