

Nazwa projektu:					Piastów 9, OZC PN EN 12831							
Zestawienie strat pomieszczeń												
Jednostka budynku: Domyślne												
Numer / Opis					ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
Suszarnia/- 16,0 °C 27,7 m² 69,3 m³					1405	404	172		1980	424	170	2404
węzeł c.o./- 16,0 °C 4,1 m² 10,3 m³					668	166	47		881	63	15	944
Kondygnacja -1 31,8 m² 79,5 m³					2072	570	219			487	185	
Jednostka budynku: 9/1												
Numer / Opis					ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
001/Łazienka 24,0 °C 2,9 m² 7,3 m³						151		166	317	55	0	372
002/Kuchnia 20,0 °C 6,6 m² 16,4 m³					469	199		28	696	112	27	808
003/Pokój mieszkalny 20,0 °C 14,1 m² 35,3 m³					1210	177		216	1603	240	58	1843
004/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,5 m² 28,7 m³					1125	360		145	1630	195	47	1825
005/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³					441	267		224	932	217	52	1150
013/pp 20,0 °C 3,8 m² 9,4 m³						106		20	126	64	0	190
Jednostka budynku: 9/2												
Numer / Opis					ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 3,1 m² 7,8 m³						112		27	139	53	0	193
006/Łazienka 24,0 °C 3,8 m² 9,5 m³						83		249	331	71	0	402
007/Kuchnia 20,0 °C 6,0 m² 14,9 m³					512	95		68	675	102	24	777
008/- 20,0 °C 15,8 m² 39,4 m³					460	17		353	829	268	64	1097
Jednostka budynku: 9/3												
Numer / Opis					ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 3,2 m² 7,9 m³						96		38	134	54	0	188
009/Łazienka 24,0 °C 3,5 m² 8,9 m³						169		189	359	66	0	425
010/Kuchnia 20,0 °C 4,5 m² 11,3 m³					411	181		18	610	77	18	687
011/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,0 m² 29,9 m³					1149	342		128	1619	204	49	1822

012/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,0 m² 27,6 m³	1114			291	1405	188	45	1593
Jednostka budynku: 01								
Kondygnacja 0 114,6 m² 286,4 m³	6892	2356	0			1965	384	
Jednostka budynku: 9/4								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp 20,0 °C 4,5 m² 11,2 m³				56	56	76	0	132
103/Pokój mieszkalny 20,0 °C 14,5 m² 36,3 m³	1208			323	1531	247	59	1778
101/Łazienka 24,0 °C 3,0 m² 7,4 m³				303	303	55	0	358
104/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,9 m² 29,8 m³	1126			290	1416	203	49	1619
105/Pokój mieszkalny 20,0 °C 13,3 m² 33,2 m³	471			355	826	226	54	1052
102/Kuchnia 20,0 °C 6,2 m² 15,6 m³	471			93	564	106	25	670
Jednostka budynku: 9/5								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 3,1 m² 7,8 m³				63	63	53	0	116
106/Łazienka 24,0 °C 3,8 m² 9,5 m³				373	373	71	0	444
107/Kuchnia 20,0 °C 6,5 m² 16,2 m³	501			113	614	110	26	725
108/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,3 m² 40,8 m³	479			478	957	277	67	1234
Jednostka budynku: 9/6								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 3,2 m² 7,9 m³				80	80	54	0	134
109/- 24,0 °C 3,6 m² 8,9 m³				360	360	66	0	426
110/Kuchnia 20,0 °C 4,9 m² 12,1 m³	411			87	499	82	20	581
111/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,3 m² 30,8 m³	1167			277	1444	209	50	1653
112/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,5 m² 28,7 m³	1114			405	1520	195	47	1715
Jednostka budynku: 02								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
kl.I/Klatka schodowa 16,0 °C 10,8 m² 26,9 m³	344	333			677	165	39	841
Kondygnacja 1 129,3 m² 323,2 m³	7293	333	0			2197	437	

Jednostka budynku: 9/7

Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
204/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,9 m² 29,8 m³	1866			145	2011	203	58	2214
205/Pokój mieszkalny 20,0 °C 13,3 m² 33,2 m³	1220			209	1429	226	65	1655
201/Łazienka 24,0 °C 3,0 m² 7,4 m³	184	80		192	456	55	0	512
203/Pokój mieszkalny 20,0 °C 14,5 m² 36,2 m³	2085			138	2222	246	71	2469
/pp 20,0 °C 4,5 m² 11,3 m³	251	60		-18	293	77	0	369
202/Kuchnia 20,0 °C 6,2 m² 15,6 m³	853	70		-11	912	106	31	1019

Jednostka budynku: 9/8

Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 3,1 m² 7,8 m³	188	94		-5	278	53	0	331
206/Łazienka 24,0 °C 3,8 m² 9,5 m³	230			286	516	71	0	587
207/Kuchnia 20,0 °C 6,5 m² 16,2 m³	890			37	927	110	32	1037
208/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,3 m² 40,8 m³	1326	27		302	1655	277	80	1932

Jednostka budynku: 9/9

Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 3,2 m² 7,9 m³	183	60		14	257	54	0	311
209/Łazienka 24,0 °C 3,6 m² 8,9 m³	217	74		224	515	66	0	581
210/Kuchnia 20,0 °C 4,9 m² 12,1 m³	718	74		-15	778	82	24	860
211/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,3 m² 30,8 m³	1933			86	2019	209	60	2228
212/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,5 m² 28,7 m³	1832			265	2097	195	56	2292

Jednostka budynku: 03

Kondygnacja 2 118,5 m² 296,3 m³	13975	539	0			2032	477	
--	--------------	------------	----------	--	--	-------------	------------	--