



Sp. z o.o. rok założenia 1892

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

WPEŁYNIŁO

2023-08-14

Poz. 147339/08/23
PodpisWIRI
Inchubator
16.08.23Pan
B. L...
17-08-2023

Płock dnia 09.08.2023 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Ldz. TT/5/188A/2023

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR-I.7011.14.5.2023.BŻ w sprawie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego związanego z zadaniem pn. „Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar – prace przygotowawcze” „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, iż na terenie objętym projektowaniem istnieje sieć wodociągowa ϕ 110 mm i ϕ 63 mm z rur polietylenowych, która jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga przebudowy.

Nadmieniamy jednocześnie, iż przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji sanitarnej istniejące na terenie objętym projektowaniem nie są własnością „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.

Dokumentację techniczną opracowaną na powyższe zadanie należy uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. Dokumentacja techniczna winna być przedłożona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formie jednego pliku w formacie PDF.

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na powyższe zadanie wszelkie niejasności dotyczące istniejącego uzbrojenia winny być wyjaśniane z właścicielem infrastruktury. W ramach w/w zadania, w trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu zasady, iż uzbrojenie winno być posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu. Ponadto, projektant w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej powinien określić sposób regulacji wysokości studni kanalizacyjnych w stosunku do docelowej rzędnej nawierzchni. Koszty regulacji ponosi inwestor zadania.


Inwestor winien zgłosić inspektorowi nadzoru zamiar prowadzenia robót związanych z budową/przebudową uzbrojenia minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac.

Roboty budowlano – montażowe związane z budową w/w infrastruktury winny być wykonane przez wykonawcę posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej.

Informujemy jednocześnie, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

Otrzymują :

1. Adresat
 2. TT a/a
- Oprac. M. Olszewska

DYREKTOR
ds. Technicznych

Marcin Chyczewski