

Chojnice, dn. 07.07.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydział Geodezji
ul. Człuchowska 38, 89-600 Chojnice

Znak sprawy: GE.6630.174.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 07.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Gołębiej w miejscowości Malachin na terenie działek 70/12; 70/13; 70/2; 85; 77/4.
Lokalizacja:	Projekt sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Gołębiej w Malachiniu na terenie działek 70/12; 70/13; 70/2; 85; 77/4
Wnioskodawca:	JAŹDŹEWSKI KLEMENS Topole 19c, 89-620 Chojnice
Projektant:	KLEMENS JAŹDŹEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0007/PWBS/17
Przewodniczący:	Andrzej Kaptur
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	27.06.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Chojnicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne w miejscu skrzyżowań i zblżeń projektowanej infrastruktury z kablami energetycznymi istniejącymi i projektowanymi na kable energetyczne nałożyć rurę typu AROT, przed zasypaniem zgłosić wykop w RD Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urządzeń, zachować odległość min 0,5 m projektowanych urządzeń od istniejącej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla. W strefie ochronnej prace należy wykonywać ręcznie. Uzgodnienie nie dotyczy sieci oświetlenia drogowego, które nie jest własnością Enea Operator	Szymon Klimas
2	Orange Polska S. A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Polska Spółka Gazownictwa	Stanowisko pozytywne	Jarosław Gdaniec

Dokument wygenerował(a): Andrzej Kaptur, dn. 08-07-2022 08:58:48

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Chojnicach elektroniczny	Uzgodniono bez uwag.	
4	SEC Chojnice Sp. z o.o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag.	Maciej Szyłman
5	PETRUS Sp. z o.o. w Chojnicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Józef Stomiński
6	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono trasę projektowanych sieci. Rozwiązania techniczne (spadki, zagłębienie i uzbrojenie przewodów) oraz materiałowe należy uzgodnić w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.	Paweł Garbacki
7	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. RO Bydgoszcz elektroniczny	Stanowisko pozytywne Opinia pozytywna. Zachować bezpieczne normatywne odległości od istniejących linii napowietrznych. W przypadku konieczności wyłączenia, na czas robót, naszej sieci znajdującej się we wskazanym terenie inwestycji należy wystąpić o dopuszczenie do prac z 7-dniowym wyprzedzeniem, formularz zgłoszenia prac. W przypadku uszkodzenia elementów sieci podczas wykonywania robót należy wystąpić o dopuszczenie do prac i uzgodnienie sposobu naprawy. Wszelkie sprawy kierować do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz na dane kontaktowe z www.enea-oswietlenie.pl .	Rafał Kiciński
8	NETIA S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Krzysztof Osiecki

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

.....
Podpis przewodniczącego narady