

**ZZ-2380-134/22**

**informacja na Platformę zakupową**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) zwanej dalej „uPzp” na **KP Resko-termomodernizacja oraz modernizacja obiektu i infrastruktury-ETAPI**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania z dnia 17.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Czy w zakres tego etapu wchodzi wykonanie masztu antenowego oraz instalacji antenowej? W opisie przedmiotu zamówienia Etapu I nie występuje wykonanie masztu antenowego oraz instalacji antenowej, natomiast w przedmiarach i szczegółowych kosztorysach nakładczych jest. Jeżeli tak, proszę o załączenie projektu wykonawczego masztu antenowego oraz instalacji antenowej.

**Odpowiedź:**

Tak, wchodzi w zakres Etapu-I wykonanie, a właściwie montaż masztu antenowego oraz instalacji antenowej z wprowadzeniem do serwerowni.

W branży architektoniczno-budowlanej przyjęty jest gotowy maszt prefabrykowany w konstrukcji kratownicy aluminiowej z odciegami. Na rysunkach elewacji i na przekrojach pokazany jest realnie ze szczegółami maszt wraz z antenami, a w kosztorysie instalacji antenowej zawarty jest rozszerzony opis tej instalacji – wystarczający do jej wykonania.

Dostawcą masztu może być dowolny producent, który wraz z dostawą masztu i jego montażem dostarcza dokumentację wykonawczą.

W projekcie zastosowano jako przykładowy maszt firmy Alupro-Elmax s.c.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian, tj. 29.11.2022 r.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.