

**PZP.262.24.2021.5.RIR**

Olsztyn, 23.07.2021 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **MOBILNY PUNKT POMIARU ŚCIEKÓW SANITARNYCH ODPROWADZANYCH z Gminy BARCZEWO do SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ m. Olsztyna.**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ.

#### **Pytanie Wykonawcy**

Proszę o wyjaśnienie czy by-pass jest do wykonania tylko na czas prowadzenia robót a po zakończeniu należy go zdemontować czy po zakończeniu robót by-pass należy pozostawić do użytkowania przez PWiK?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że by-pass jest do wykonania tylko na czas prowadzenia robót.