

Znak sprawy: PA.280.8.2021

Gdańsk, 18.08.2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ogrodzenia na działce 3/5 na Polu Bitwy Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”.

Wyjaśnienia treści SWZ Nr 3

Na podstawie art. 284 ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie

„Proszę o sprecyzowanie wymiaru przęsła typu A, gdyż w projekcie zagospodarowania terenu na str. 8 jest informacja o grubości 5mm, a w przedmiarze od pkt 27-52 jest podany wymiar AxBx0,2cm?”

Odpowiedź na pytanie

„Wymiar przęsła ogrodzenia nieprzeziernego zarówno typu A, B i N w zakresie grubości blachy stalowej zaprojektowano jako 2mm. Szczegółowe informacje o elementach składających się na poszczególne elementy ogrodzenia zawarto w Opisie w pkt 15) i 23) Projektu Wykonawczego. W Projekcie Wykonawczym zamieszczono detale wykonania wszystkich rodzajów ogrodzenia, w tym ogrodzenia nieprzeziernego typu A na rysunkach nr A-08, A-09, A-10, A-14”.

**Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej**