



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

**Załącznik nr 1**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań okresowych elektroenergetycznego sprzętu ochronnego, wyposażenia stacji i rozdzielni elektroenergetycznych dla ZZOZ w Wadowicach

**Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.02.2023 r. – 30.09.2025 r. na kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.**

#### Wykaz sprzętu:

- rękawica elektroizolacyjna – 10 szt. (5 par)
- kalosz elektroizolacyjny – 6 szt. (3 pary)
- półbut elektroizolacyjny – 4 szt. (2 pary)
- dywanik 75x75 – 10 szt.
- chodnik 110x75 – 10 szt.
- chodnik 400x100 – 1 szt.
- neonowy wskaźnik napięcia – 1 szt.
- wskaźnik napięcia – 1 szt.
- drążek izolacyjny – 2 szt.
- chwytak – 2 szt.
- uziemiacz przenośny – 2 szt.

#### Specyfikacja badań sprzętu elektroenergetycznego:

##### a) sprzęt wymagający badań półrocznych:

- rękawica elektroizolacyjna
- kalosz elektroizolacyjny
- półbut elektroizolacyjny

##### b) sprzęt wymagający badań rocznych:

- dywanik
- chodnik
- chwytak
- drążek izolacyjny
- neonowy wskaźnik napięcia
- wskaźnik napięcia

##### c) sprzęt wymagający badań trzyletnich:

- uziemiacz przenośny

**Dokładny harmonogram badań sprzętu zawarty jest w Załączeniu nr 1a.**

#### **Inne informacje:**

- **Wykonawca zapewni w cenie przedmiotu zamówienia odbiór sprzętu do badania z siedziby Zleceniodawcy i jego zwrot po badaniu.**
- Wymagane są ważne uprawnienia do pomiarów energetycznych.

**Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem**