



OPIS DO INWENTARYZACJI

1. Forma architektoniczna i program użytkowy

Budynek objęty opracowaniem znajduje się na działce nr 181/2 obręb Żarczyn, gmina Kcynia. Inwentaryzacji podlega budynek świetlicy wiejskiej, zgodnie ze wskazaniem na mapie do celów projektowych. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, nieocieplony.

2. Podstawowe wskaźniki inwentaryzowanego budynku

Powierzchnia zabudowy	197,69 m ²
Powierzchnia użytkowa	154,0 m ²
Powierzchnia całkowita	197,69 m ²
Kubatura	898,0 m ³
Kąt nachylenia połaci dachowych	Ok 10°
Wysokość budynku	5,60 m
Długość budynku	21,50 m
Szerokość budynku	9,95 m

3. Układ konstrukcyjny obiektu:

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, pokryty papą. Układ ścian nośnych podłużny i poprzeczny. Ściany z cegły pełnej. Nadproża ceglane oraz z kształtowników stalowych. Strop betonowy. Posadowienie budynku bezpośrednio na ławach betonowych.

4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:

Fundamenty betonowe, kamienne o szerokości około 50 cm.

Ściany nośne budynku z cegły pełnej.

Nadproża ceglane oraz z kształtowników stalowych.

Strop betonowe.

Dach dwuspadowy, pokryty papą.

Posadzki i podłogi: posadzki betonowe, podłogi z gress-u.

Stolarka drzwiowa i okienna PCV i drewniana.

Elewacja – tynk wapienno - cementowy, nieocieplona.

Tynki wewnętrzne ścian: wapienno - cementowe.

5. Instalacje wewnętrzne budynku:

W budynku wykonana jest instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i C.O.



6. Elewacje:





Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji **DWG**
– Marcin Zwierzykowski
Plac Wolności 21; 88-400 Żnin
tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

