


OZNACZENIA

kanalizacja sanitarna

Rury kanalizacyjne w strefie przemarzania gruntu (do poziomu 1,60 m p.p.t.) należy izolować styropianową otuliną izolacyjną o średnicy wewnętrznej 160 mm - EPS 150 - 035 grubości min. 30 mm.

ROZWINIĘCIE NR 2- SCHEMAT		SKALA	1:100
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ		BRANŻA	INSTALACJE
PRZEDMIOT OPRACOWYWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ W ZARZĄCZYNIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIE TLICZY	SANITARNE	
INWESTOR	GINA KCYNIA		
ADRES INWESTYCJI	ul. Rynek 23, 89-240 Kcyńia		
PROJEKTANT	inż. Bernard Różański upr. nr GP-KZ-7341/36/93 w specjalności instalacyjno - inżynierijnej w zakresie instalacji sanitarnych	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.	
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. Andrzej Frydryszak upr. nr GPK-G-17342-39/96 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.	
 Biuo Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa, Pilsa, Między 21, 89-400 Złin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl		WERSJANKU	
		S5	