


Oświetlenie w sali świetlicy wiejskiej 500 lux w pozostałych pomieszczeniach tj. szatni, łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych 200 lux


Zasilanie oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3x1,5 mm²


Uwaga.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać o odporności ogniowej EI60.
-Rozdzielnica musi posiadać własne uziemienie

TL-B - tablica licznikowo-bezpiecznikowa

RE - rozdzielnia elektryczna

 - oprawa oświetleniowa natynkowa 4000 K LED 3200lm IP44 40W


 - oprawa oświetleniowa natynkowa 4000 K LED 1360lm IP44 20W


 - oprawa oświetleniowa natynkowa 4000K LED 3200lm 40W

 - wyłącznik jednobiegunowy

 - wyłącznik jednobiegunowy IP44


 - wyłącznik świecznikowy

 - oprawa oświetleniowa podtynkowa 4000K LED 4800lm 48W


 - oprawa LED 10W szczelna IP44 z czujnikiem ruchowym zmierzchowym

W ppoż.  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Aw. - oznaczenie modułu awaryjnego

 - podświetlana oprawa ewakuacyjna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI						
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia	Nawierzchnia	Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia
		[m²]				[m²]
1.1	Komunikacja	21,98	Gres	1.7	Hala garażowa	87,11
1.2	WC damski + niepełnosprawni	5,36	Gres	1.8	Szatnia	14,51
1.3	WC męski	6,56	Gres	1.9	Łazienka	7,08
1.4	Sala świetlicy	94,14	Gres	1.10	Pom. magazynowe	8,38
1.5	Zaplecze kuchenne	20,80	Gres		Pow. OSP	117,08 m²
1.6	Pom. gospodarcze	9,63	Gres		Razem powierzchnia	275,55 m²
Pow. świetlicy i zaplecza		158,47 m²				

RZUT PRZYZIEMIEMIA- SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA		SKALA	1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻARCZYNIĘ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY	BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INWESTOR	GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 181/2 obręb Żarczyn; gmina Kcynia		
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Poleć upr. nr WRR-I-7131-5/02 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	DATA I PODPIS	10.07.2020 r.
SPRAWDZAJĄCY	inż. Łukasz Olejnik upr. nr KUP/0072/PWOE/08 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	DATA I PODPIS	10.07.2020 r.
 Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU	E1