



**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy¹, pn.: Budowa Posterunku Policji w Budzynie.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytania razem z odpowiedzią².

Pytanie nr 1:

Dotyczy to wersji - moduły 3D. W PFU zamieszczono zapis *"Według Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego geometria głównych połaci dachowych - dachy o kącie nachylenia połaci od 0 do 10 stopni"* i w dalszej części *"Konstrukcja dachu- stalowa. W przypadku montażu na poddaszu dodatkowych urządzeń należy przewidzieć odpowiednie wzmocnienie konstrukcji, wszelkie urządzenie montować na własnej konstrukcji - konstrukcja o możliwie niskim wbudowanym śladzie węglowym. Pokrycie dachu membrana EPDM"* oraz *"Konstrukcję dachu należy wykonać jako dwu lub wielospadową: więźba dachowa z wiązarów dachowych lub więźby tradycyjnej z drewna konstrukcyjnego C24"*.

Proszę o doprecyzowanie zadaszania bo przy wytycznych 0-10 stopni spadku to dach raczej płaski z uwzględnieniem spadków niezbędnych do odprowadzenia wód opadowych. I proszę o udostępnienie wskazanych w PFU załączników - rysunków koncepcyjnych w zakresie propozycji lokalizacyjnych elementów na elewacji budynku przyszłej komendy, zgodnie z zapisem *"Dopuszcza się zastosowanie detali z innych materiałów np. imitujących drewno lub cegłę zgodnie z propozycjami lokalizacji wskazanymi na rysunkach koncepcyjnych"*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że konstrukcję dachu posterunku należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pkt 2.1 e): *„dach jednospadowy, dwuspadowy, lub wielospadowy, albo w formie powłok prostoliniowych lub krzywoliniowych, o kącie nachylenia połaci od 00 do 100, kalenicą lub najwyższym punktem na wysokości od 4 do 6 m n.p.t.”*. Zamawiający preferuje wykonanie budynku o połaci dachu płaskiej i krytej membraną EPDM, jednakże dopuszcza wykonanie dachu każdą metodą wskazaną w przedmiotowej decyzji.

Zapis w PFU określa zakres prac projektowych: *„Wykonanie prac projektowych, w tym: opracowanie koncepcji i wizualizacji”*. Zgodnie z powyższym zapisem Wykonawca wykonuje koncepcję posterunku i przedkłada Inwestorowi do akceptacji.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania
Opr. A. Cieślęwicz 47 77 127-49

¹ ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

² podstawa prawna - art. 284 ust. 2 i 6 ustawy