

Znak sprawy: ZP/21/2022



Rzeszów, dnia 9 lutego 2022r.

wg rozdzielnika

**Dotyczy:** odpowiedź na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa materiałów budowlanych”.

Zamawiający – 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie informuje, iż w dniu 8 lutego 2022r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa materiałów budowlanych” wpłynęło zapytanie. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udziela odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść złożonego pytania:

**Pytanie:**

Dzień dobry. Mam następujące pytania odnośnie materiałów: (17) Impregnat gruntujący - rozumiem, że chodzi o grunt głęboko penetrujący? (39) Kotwa do ościeżnic 12x220 - Czy to jest prawidłowy rozmiar? 12 niezwykle ciężko znaleźć gdziekolwiek (102) wkręt konfirmat 4x16 oraz (103) wkręt konfirmat 5x16 – czy te rozmiary są ostateczne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia w pozycji nr 17, 39, 102 oraz 103 w Formularzu kalkulacji ceny ofertowej (Załącznik nr 1A do SWZ) w sposób następujący:

**Było:**

impregnat gruntujący op. 10 kg

**Jest:**

impregnat gruntujący (uniwersalny)- akrylowy zmniejszający nasiąkliwość podłoża, zwiększa przyczepność do stosowania wewnątrz i na zewnątrz op. 10 kg

**Było:**

kotwa do ościeżnic 12x220

**Jest:**

kotwa do ościeżnic (od 10 do 12)x(od 200 do 250)

**Było:**

wkręt konfirmat imbus (euro) 4x16mm

**Jest:**

wkręt euro 6,3x1,4mm

**Było:**

wkręt konfirmat imbus (euro) 5x16mm

**Jest:**

wkręt euro 6,3x10mm

**Pytanie:**

Witam poz.105,106 wykładzina dywanowa ; czy Zamawiający poda więcej parametrów niż grubość celem dobrania odpowiedniego produktu /klasa użytkowa ,trudnopalność

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia w pozycji nr 105, 106 w Formularzu kalkulacji ceny ofertowej (Załącznik nr 1A do SWZ) w sposób następujący:

**Było:**

wykładzina dywanowa szer. 4m z poliamidu, grubość 8mm, kolor beżowy

**Jest:**

wykładzina dywanowa szer. 4m z poliamidu, grubość 8mm, kolor beżowy; wykładziny powinny być do zastosowania komercyjnego, klasa użytkowa 33, klasa luksusowości LC3- LC4, norma CE, klasa trudnopalności Bfl-s1 lub Cfl-s1

**Było:**

wykładzina dywanowa szer. 4m z poliamidu, grubość 8mm, kolor grafit

**Jest:**

wykładzina dywanowa szer. 4m z poliamidu, grubość 8mm, kolor grafit; wykładziny powinny być do zastosowania komercyjnego, klasa użytkowa 33, klasa luksusowości LC3- LC4, norma CE, klasa trudnopalności Bfl-s1 lub Cfl-s1

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj.**

Termin składania ofert **14.02.2022 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert **14.02.2022 r. godz. 11:00**

Termin związania ofertą: **16.02.2022r.**

W związku z dokonanymi zmianami, zamawiający przekłada zmodyfikowany formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. 1A).

**KOMENDANT 34 WOG**

  
**ppłk Jerzy ŚWITALSKI**

**Do zamieszczenia:**

- <https://platformazakupowa.pl/pn/34wog/proceedings>.

wyk. Agnieszka Gasek  
tel. 216 15 63 85  
dn. 9.02.2022r.