

Legenda:

- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
- Hydrant wewnętrzny - HP25
- Gaśnica GP 6 ABC
- Przycisk alarmowy - ROP
- Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!
- Telefony alarmowe
  Instrukcja na wypadek powstania pożaru
- Dźwig dla ekip ratowniczych
- Zawór hydrantowy 1x52
  od 8 pietra dwa zawory hydrantowe 2x52
- Kierunek ewakuacji
- 1 — Ilość osób w pomieszczeniu
- Strefa pożarowa SP 9 (ZLV) bud. W,
  każda kondygnacja stanowi odrębną strefę pożarową
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI60
- Obudowa przedsionka przeciwpożarowego
  o klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi o klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi o klasie odporności ogniowej EI30

Brak w budynku materiałów niebezpiecznych pożarowo

Przewidywana ilość osób na kondygnacji - ok. 15

OPRACOWANIE:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU CSK i CKJ ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

PROJEKTOWAL:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Krzysztof Matczak **RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH**	398/99	

TYTUŁ RYS.	DATA:	NR RYS:
CSK_RZUT PIĘTRA 2-10	LISTOPAD 2016	5