zadaszenie nad wejściem, szkło na konstrukcji stalowej

wlazik dachowy 140

RS 180x180

wentylacja do zaślepienia

W3

N3

N3 W3

centrala N3/W3 1540kg

centrala K3/R3 1680kg

5%

R3 K3

komin do usunięcia

uszczelnić przewód kominowy

komin do renowacji podstawa pod agregaty mrozić

agregat chłodniczy AKL3 119kg

wyprowadzenie oddymiania na dach

400m3/h

wentylator dachowy WC2

wentylator oddymiający Wod4 240kg

rzygacz dachowy

zagięcie rury spustowej

wpust dachowy

BUDYNEK SW

BUDYNEK W

100m3/h

wyrzutnia dachowa WC4

wentylator oddymiający Wod3 240kg

RS Ø150

agregat chłodniczy AKL2 252kg

AULA pustka

suflt +3.41

suflt +3.86

+-0.00

suflt +5.20

+0.63

centrala K2/R2 1000kg

WENTYLATORNIA 38,2 m2 117/2

PRZEDSIONEK WENTYLATORNI 28,4 m2 117/1

16x19.4 22

agregat chłodniczy AKL1 252kg

centrala K1/R1 1320kg

drzwi balkonowe wyjście na dach

R1

K1

agregat chłodnicze Z478kg

agregat chłodniczy AKL15 26kg

PION PLUWA

PRZEDSIONEK PRZECIWPOŻAROWY

ODDYMIANIE

wyjście

doczek nad wejściem- szkło, konstrukcja RLU do renowacji

wlot powietrza do wentylacji

wpust dachowy- PLUWA

Legenda:

- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
- Hydrant wewnętrzny - HP25
- Gaśnica GP 6 ABC
- Przycisk alarmowy - ROP
- Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!
- Telefony alarmowe
  Instrukcja na wypadek powstania pożaru
- Dźwig dla ekip ratowniczych
- Zawór hydrantowy 1x52
- Kierunek ewakuacji
- Ilość osób w pomieszczeniu
- Strefa pożarowa SP 9 (ZLV) bud. W
- Strefa pożarowa SP 4 (ZLI) bud. ŚW
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI60
- Obudowa przedsionka przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi o klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi o klasie odporności ogniowej EI30

Brak w budynku materiałów niebezpiecznych pożarowo
Przewidywana ilość osób na kondygnacji - ok. 25

OPRACOWANIE:
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU CSK i CKJ ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Krzysztof Matczak RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH	398/99	
TYTUŁ RYS.: **CSK_RZUT PIĘTRA 1**	DATA: LISTOPAD 2016	NR RYS.: 4