



LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120
- element oddzielenia przedpożarowego
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI60
- Ściana/przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
- Obudowa drogi ewakuacyjnej o klasie odporności ogniowej EI30
- Drogi ewakuacyjne
- Przeście ewakuacyjne
- Hydrant wewnętrzny 25
- Zawór hydrantowy 1x52

UWAGA:
1. Pozostałe ściany należy wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z częścią opisową ekspertyzy technicznej.

Obiekt:		CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE I CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18	
Temat:		EKSPERTYZA TECHNICZNA	
Opracowali:		Data: lipiec 2016	Podpisy:
mgr inż. Krzysztof Matczak RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH nr upr.: 398/99			
mgr inż. Wojciech Ulański RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ nr upr.: 51196/R			
Nazwa rys.: CSK_Rzut parteru		Skala: 1:200	Nr rys.: 3