








### LEGENDA:

- |   |   |
|---|---|
|  | Strop/Ściana w klasie odporności ogniowej REI120<br>element oddzielenia przedpożarowego         |
|  | Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60   |
|  | Ściana/Strop w klasie odporności ogniowej REI60   |
|  | Ściana w klasie odporności ogniowej EI60<br>pas między/kondygnacyjny                            |
|  | Stropodach w klasie odporności ogniowej<br>- konstrukcja: R30, NRO;<br>- przekrycie: RE30, NRO. |

Temat:		CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE I CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18	
Opracowali:		Data: lipiec 2016	Podpisy:
mgr inż. Krzysztof Matczak RZECZOWNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH nr upr.: 398/99			
mgr inż. Wojciech Ulański RZECZOWNAWCA BUDOWLANY W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ nr upr.: 511/96/R			
Nazwa rys.: CKU_Przekrój 4-1	Skala: 1:200	Nr rys.:	10