

Usługi projektowe - Tomasz Ofierzyński
ul. Wydymowa 6
75-229 Koszalin

Słupsk, 07.05.2021 r.

Znak EOP-56- ~~3 887~~ 2021 r.

Dot. Uzgodnienia projektu przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 210 i drogi gminnej w miejscowości Głobino - inwestor Gmina Słupsk.

Nawiązując do przedłożonego projektu budowlanego w/w inwestycji informujemy, że powyższe uzgadniamy z następującymi uwagami :

- **należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych, ze względu na przebiegające przez teren projektowanej inwestycji tj. droga, chodniki zjazdu - kable 15kV i 0.4kV.**
- przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać próbne przekopy poprzeczne celem lokalizacji istniejących kabli 15 kV i 0.4kV usytuowanych na głębokości 0.9m–0.7m (zaznaczona na mapie trasa kabli może się różnić od lokalizacji kabli w terenie).
 - w przypadku wypłylenia istniejących kabli 015kV i 0.4kV przy wykonywaniu podbudowy ww infrastruktury – zbieranie ziemi przedmiotowe sieci elektroenergetyczne zagłębić, ułożyć w przepustach ochronnych, wykonać w razie potrzeby wstawki kablowe.
 - przy wykonywaniu prac należy zachować istniejące zabezpieczenie kabli w postaci folii ochronnej, przy zerwaniu istniejącej folii należy ułożyć nową folię koloru czerwonego, niebieskiego.
- **na etapie wykonawstwa wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia przedmiotowych prac w Energa-Operator SA – Dział Zarządzania Eksploatacją tel. 0598416119 oddział w Słupsku celem uzyskania instruktażu oraz dopuszczenia do pracy.**
- powyższe zalecenia-uwagi należy ująć w części opisowej projektu branży drogowej, oraz zapoznać z treścią inwestora.
- w przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia usterek i wad technicznych urządzeń elektroenergetycznych, w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przedsiębiorstwo nasze przystąpi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora
-

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do uzgodnienia branżowego.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2-ch lat.

Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotowej kwestii prosimy kierować do Pana A. Krzaczkowskiego tel.0598416130

K/O : - adresat, a/a

Tęplak do Dokumentacji Energetycznej
Dział Dokumentacji Energetycznej

Andrzej Krzaczkowski