



Wójt Gminy Świdnica



RG.271.9.33.2024

Świdnica, dnia 15.10.2024 r.

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. Postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (Wariant II) pod nazwą **Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koźła, Gmina Świdnica (nr. sprawy RG.271.9.2024)**

**Treść pytań wraz z wyjaśnieniami
[art. 284 ust. 6 PZP]**

W dniu 08 października 2024 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 5.1.

W związku brakiem dostępności na polskim rynku geosiatki/goekompozytu (dot. pozycji 9 Przedmiaru) proszę o zmianę kompozytu.

Wyjaśnienie 5.1.

Zamawiający nie zmienia zaprojektowanego kompozytu. Geosiatka jest dostępna na rynku polskim.

Pytanie 5.2.

Proszę określić prawidłowe parametry kompozytu wzmacniającego nawierzchnię.

Wyjaśnienie 5.2.

Zamawiający określa parametry kompozytu wzmacniającego nawierzchnię: geosiatka dwukierunkowa (geokompozyt) Polgrid BX 45/45 (lub równoważna o podobnych parametrach).

Parametry geokompozytu (geosiatki):

- a/ wytrzymałość na rozciąganie iw kierunku wzdłużnym i poprzecznym min. 45 kN/m
- b/ sztywność węzła 100%
- c/ min. zawartość sadzy 2%

d/ typ polimeru PP.

Pytanie 5.3.

Proszę o aktualizację przedmiaru po zmianie kompozytu.

Wyjaśnienie 5.3.

W związku z odp. powyżej, nie ma potrzeby aktualizacji przedmiaru.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem,

z up. Wójta Gminy Świdnica

Magdalena Dotka

Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju