

Znak sprawy: In.III.271.13.2024

Radom, dnia 11.09.2024r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Rewitalizacja parku im. Józefa Ruzika”- etap I.

1. Zamawiający, w dniu 10.09.2024r., otrzymał zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań:

Zapytanie nr 1:

„1. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osioowych niezbędnych do wykonania robót?

2. Czy Zamawiający może podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangażowania podmiotów, których koszty nie pozwalają na zmieszczenie się w budżecie.

3. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi?

4. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

5. W jaki sposób należy zakończyć instalację w zakresie wodociągu, aby była możliwa realizacja kolejnego etapu?

6. W jaki sposób należy zakończyć instalację w oświetlenia, aby była możliwa realizacja kolejnego etapu?

7. Czy zamówienie obejmuje też dostawę i montaż kamer monitoringu? Brak w przedmiarze. 8. Czy zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi dotyczy nowych kabli czy istniejących instalacji (wtedy należy zastosować rurę dwudzielną)?

9. Czy zamówienie obejmuje wykonanie punktów czerpalnych wody oraz wykonanie źródła ulicznego?”

Zapytanie nr 2:

„Czy zamawiający wymaga kosza do segregacji ze stali nierdzewnej czy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo? W projekcie są informacje o obu wariantach.”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

Dotyczy Zapytania nr 1:

Ad. 1. W opinii Zamawiającego plac budowy zlokalizowany jest w miejscu umożliwiającym dojazd dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawcy przy planowaniu w/w dojazdu zobowiązani są uwzględnić ograniczenia wynikające z faktu istnienia infrastruktury parkowej oraz układu komunikacyjnego (rowerowego i pieszego).

Ad. 2. Zamawiający -stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych- nie przewiduje upublicznienia informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Ad. 3. Zamawiający nie wskazuje miejsca do składowania nadmiaru ziemi. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której ewentualny nadmiar ziemi będzie konieczny do utylizacji,

Wykonawca -na żądanie Zamawiającego- będzie zobowiązany przedstawić stosowny dokument dot. utylizacji ziemi.

Ad. 4. Zamawiający nie posiada informacji o jakichkolwiek innych sieciach itp. niż te wskazane w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż elementy przeznaczone do rozbiórki dotyczące etapu I znajdują się w dokumentacji załączonej do przetargu tj. projekt architektoniczny załącznik nr 8 Elementy przeznaczone do rozbiórki.

Ad. 5. Rury należy zakończyć korkiem ślepym.

Ad. 6. Instalację oświetleniową należy zakończyć na ostatnim słupie z możliwością kontynuacji następnego etapu.

Ad. 7. Nie obejmuje.

Ad. 8. Dotyczy nowych kabli.

Ad. 9. Nie obejmuje.

Dotyczy Zapytania nr 2:

Konstrukcja kosza do segregacji ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor zbliżony do grafitowego lub inny do uzgodnienia na etapie realizacji, wkłady na śmieci ze stali nierdzewnej.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



mgr Tomasz Nowakowski