

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Kartuzy.**

**WYJAŚNIENIA NR 1 I MODYFIKACJA NR 1 Z DNIA 28.06.2022 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

CZĘŚĆ 1, ETAP 1

Zakres etapu 1 zawiera wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej? Brak informacji w opisie zamówienia.

Odpowiedź:

Wymiana nawierzchni bitumicznej starej na nową na ul. Słonecznej w Łapalicach przewidziana jest na odcinku wjazdu na w/w ulice od strony ul. wojewódzkiej (odcinek drogi o dł. 46,50 mb i szer. 3,20 m). Szczegółowy opis wymiany nawierzchni jest opisany w Przedmiarze robót. Zamawiający nie posiada szczegółowej dokumentacji technicznej na temat wymiany nawierzchni. Do wyceny remontu tego odcinka drogi proszę przyjąć nakłady rzeczowe z przedmiaru robót: frezowanie, wykonanie nowej nawierzchni wiążącej gr. 5 cm i nawierzchni bitumicznej ścieralnej o gr. 5 cm.

Pytanie nr 2:

CZĘŚĆ 1, ETAP 1

Przedmiar zawiera 2 pozycje dotyczące obsiania trawą. Obie są poprawne?

Odpowiedź:

Obie pozycje przedmiaru robót są prawidłowe. Jedna robota dotyczy zagospodarowania urobku pochodzącego z korytowania jezdni i poboczny. Natomiast druga pozycja dotyczy zagospodarowania urobku pochodzącego z bagrowania i pogłębienia rowu przydrożnego.

Pytanie nr 3:

CZĘŚĆ 1, ETAP 1

Ile łącznie skrzynek wodociągowych jest do regulacji 5 czy 7?

Odpowiedź:

Na ul. Słonecznej w Łapalicach proszę dokonać regulacji wysokościowej 4 skrzynek wodociągowych, w tym wymianę 2 skrzynek zużytych, starych na nowe oraz dokonać regulacji 1 studzienki kanalizacyjnej,

Pytanie nr 4:

W każdej części wykonanie zieleni jest większe niż wykonanie jezdni?!

Odpowiedź:

Materiał z korytowania poboczy – urobek należy wywieźć na odległość maksymalnie do 15 km na miejsce wskazane przez Inwestora, a następnie należy go rozplantować (zgodnie z przedmiarami robót).

Zamawiający aktualizuje dokumentację techniczną dot. przedmiotowego postępowania o następujące dokumenty:

- 1. Zaktualizowane przedmiary robót dla Części nr 1;**
- 2. Zaktualizowane przedmiary robót dla Części nr 2;**

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust.1 dokonuje następujących modyfikacji:

- Modyfikacji podlega treść pkt 7 Części X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Termin składania ofert: **05.07.2022 r. do godz. 10⁰⁰.**”
- Modyfikacji podlega treść pkt 1 Części XII SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi dnia: **05.07.2022 r. o godz. 10³⁰”**

Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządziła: M. Szymańska
D. Myszk