

Poznań 25 kwietnia 2023 r.

Wyjaśnienia treści swz:

Proszę o udzielenie odpowiedzi.

1. Proszę o informacje czy Wykonawca z 3 lokalizacji musi podłączyć do własnej stacji monitorowania system SSWiN oraz PPOż, czy te systemy są osobno czy zintegrowane.

2. Czy Wykonawca musi posiadać umowę z Państwową Strażą Pożarną. Jeśli tak, czy dopuszcza się podwykonawstwo.

ODP.

Zakres czynności się nie zmienił od poprzedniego roku.

Wykonawca z 3 lokalizacji musi podłączyć do własnej stacji monitorowania system SSWiN bez systemu ppoż.

Wykonawca nie musi posiadać umowę z Państwową Strażą Pożarną.

Dopuszczamy podwykonawstwo w zakresie techniki (monitoringu).

Grupa interwencyjna ma obowiązek weryfikować sygnał zarówno PPOŻ jak również sygnał alarmu włamaniowego w ustalonym czasie, a po weryfikacji wdrożyć postępowanie: w przypadku pożaru wezwać straż i wdrożyć postępowanie na wypadek pożaru i ograniczenia szkód, w przypadku włamania: wezwanie policji, zabezpieczyć obiekt, zatrzymać sprawców jeżeli będzie to możliwe. W przypadku fałszywego alarmu - zgłosić do centrum monitoringu o fałszywym alarmie oraz powiadomić w dniu następnym wyznaczone osoby z WSPL o fałszywym alarmie.