



**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym, o sygn. zam. **47/BZP-U.510.43/2023/BSt** pn.: **"Utworzenie skweru przy ul. Mściwoja II" - w ramach dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej *ustawą Pzp*, w związku z pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie 1

Czy pielęgnacja posadzonych drzew, krzewów oraz utworzonego trawnika ma trwać przez 12 miesięcy? Istnieje rozbieżność w tej kwestii pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, a dokumentacją projektową.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że pielęgnacja zieleni trwa 12 miesięcy. Standardy sadzenia i pielęgnacji drzew zgodnie z „Zał. nr 1 do OPZ standardy sadzenia drzew w mieście”, pielęgnacja trawnika powinna trwać 12 miesięcy i winna obejmować:

Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm – skrócenie o 1-1,5 cm. Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia –proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielęgnacji skoszoną trawę należy wywieźć na wysypisko miejskie. Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm;
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, temperatury, nawożenia, podlewania itp.
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.



Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie trawnika powinno być uzależnione od warunków atmosferycznych, średnio raz do dwóch razy w tygodniu, przy użyciu około 5 litrów (grunt przepuszczalny). 3 litrów (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na każdy metr kwadratowy powierzchni. Trawniki należy podlewać ponadto po każdym nawożeniu. W przypadku nowo założonego trawnika zaleca się podlewanie codziennie, gdyż wymagają zdecydowanie większego nawodnienia w związku z dopiero rozwijającym się systemem korzeniowym i adaptacją.

Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. W okresie wiosennym oraz jesiennym należy usunąć z trawnika opadłe liście, pozostawienie ich może powodować chorowanie trawnika, Grabienie liści należy przeprowadzać ostrożnie, tak aby nie uszkodzić darni oraz roślin rosnących w pobliżu trawnika. Należy uzupełnić braki w powierzchni trawników w każdym roku pielęgnacji;

Uwaga! Wykonawca powinien przekazać pisemne potwierdzenie wykonania prac pielęgnacyjnych Zamawiającemu i Użytkownikowi.

Pytanie 2

Czy prawidłowy jest zapis projektu budowlanego, iż "słupki należy montować w gruncie po dwa obok siebie, co 120-150 cm"? Jeżeli tak, należy zatem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zamontować 276 szt. szt. słupków w 138 punktach?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową słupki należy montować w gruncie po dwa obok siebie, co 120-150 cm. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przewiduje się usytuowanie słupków w minimum 138 lokalizacjach tj. łącznie 276 słupków. Rozstaw słupków drewnianych został dostosowany do lokalizacji istniejącej infrastruktury podziemnej wskazanej na mapie do celów projektowych.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 20-04-2023