



Nowy Targ, 06.06.2022

ZS.260.21.2022

Dotyczy : postępowania na obróbkę końców bosych magistral wodociągowych DN 400 i DN 500 zlokalizowanych przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu, po wykonaniu przecięć rurociągów, związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Szaflarskiej z budowaną ul. Sikorskiego

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytania do treści zaproszenia do złożenia oferty.

Pytania 1.2,3 :

Proszę o potwierdzenie, iż:

- 1) poniesienie ewentualnych opłat związanych z zajęciem terenu, wykonanie wszelkich robót ziemnych wraz z niezbędnym odwodnieniem wykopu oraz zamknięcie przepływu wody w rurociągu i jego odwodnienie pozostaje po Państwa stronie.
- 2) oferowana cena nie obejmuje kosztów dezynfekcji, płukania oraz prób szczelności i ciśnienia
- 3) rurociąg będzie przygotowany w sposób umożliwiający realizację obu końcówek w danej średnicy jednocześnie

Odpowiedź 1:

Tak, wykonawca nie ponosi kosztów związanych z zajęciem terenu, wszelkimi robotami ziemnymi oraz odwodnieniem rurociągu.

Odpowiedź 2 :

Tak, oferowana cena nie obejmuje kosztów dezynfekcji, płukania oraz prób szczelności i ciśnienia.

Odpowiedź 3 :

Tak, rurociąg będzie przygotowany w sposób umożliwiający realizację obu końcówek w danej średnicy jednocześnie.

Pytanie 4:

4) Proszę o informację, czy stary rurociąg dn400 w miejscu wykonywania prac jest stalowy czy żeliwny.

Odpowiedź 4 :

Rurociąg DN 400 w miejscu wykonywania prac jest żeliwny.

PREZES ZARZĄDU
inż. Dorota Lotwiec