



Rzut poziomu +1

- LEGENDA
- WODA ZIMNA DOZIEMNA
  - WODA PPOŻ POD STROP
  - WODA ZIMNA POD STROP
  - WODA ZIMNA W POSADZCE
  - WODA CIEPŁA W POSADZCE
  - OPIS ŚREDNIC INST. WODY Z RUR WIELOWARSTWOWYCH TYP PE-RT/AL/PE-RT
  - OPIS ŚREDNIC INST. WODY Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PP PN20
  - PION INSTALACJI WODNEJ
  - PION INSTALACJI PPOŻ
  - ZAWÓR ODCINAJĄCY
  - PROJ. HYDRANT PPOŻ TYP HP25 Z WĘŻEM L=30m

### UWAGI

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- Wszelkie rozbieżności i niejasności na etapie budowy należy wyjaśniać z projektantem.
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
- Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pożarowego w zakresie ich parametrów R.E.I. należy odnosić do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref pożarowych. Przejścia instalacyjne przez powyższe elementy budowlane należy zabezpieczyć p.poż. w klasie parametrów danego elementu
- W najwyższych i najniższych punktach instalacji zamontować odpowiednio odpowietrzniki i odwodnienia.
- Rury wody, co i przewody elektryczne układać w sposób minimalizujący krzyżówki.
- Wystąpienie ewentualnych kolizji należy zgłosić projektantowi w celu weryfikacji.
- Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
- Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do urządzenia sanitarnego należy zaopatrzyć w zawór odcinający.
- Nieopisane podejścia do przyborów wykonać z rur Ø16.
- Podejścia do armatury wykonać w brzdach ściennych pod tynkiem.
- Przewody zaizolować termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

INWESTOR	Zakład Karny w Czarnej ul. Pomorska 1, 77-330 Czarna		
GEN. PROJ.	<div>see. architecture</div> <div>see. sp. z o. o., nip: 7773237073 ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu +48 796 241 645, +48 605 976 505</div>		
INSTALACJE SANITARNE			
PROJ. GL.	mgr inż. Ewa Karłowska	WKP/0416/PWOS/16	
PROJ. SPR.	mgr inż. Agnieszka Ulatowska	WKP/0421/PWOS/16	
●			
INWESTYCJA	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego Zakładu Karnego w Czarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 14/11		
FAZA			
FAZA	Projekt techniczny		
BRANŻA			
BRANŻA	Sanitarna		
NAZWA RYS.		NR	IS05
Rzut poziomu 1 - instalacja wodociągowa i ppoż.			
SKALA	1:100	DATA	Poznań, 31.08.2024