



SZALUNEK STROPU NAD PARTEREM
SKALA 1:50




UWAGA:
1. Rzędne wszystkich nadproży okiennych i drzwiowych należy zweryfikować po ostatecznym wyborze producenta i typu okien i drzwi.
2. Zweryfikować szerokość nadproży i wieńców żelbetonowych w części istniejącej przed zamówieniem zbrojenia.

SCHEMAT WYBURZEŃ STROPU NAD PARTEREM
SKALA 1:100




LEGENDA:
ściany istniejące
projektowane zamurowania
ściany wyburzane
etapy rozbiórki i wykonania stropu:
1 - rozprzeć przęszkami ściany nośne w polach nr 1
2 - rozprzeć stropy w polach nr 1
3 - wykonać wzmocnienia filarów i nadproży obejmami stalowymi w polach nr 1
4 - przemurować wskazane otwory na strzepy o długości 150mm w polach nr 1
5 - wykonać nowe wieńce żelbetonowe ze stropami w polach nr 1
6 - przystąpić do w/w prac w polach nr 2 po uzyskaniu 75% wytrzymałości betonu w wieńcach z pol nr 1
7 - usunąć istniejące świetliki i zastąpić go stropodachem w konstrukcji stalowej (biała trapezowa na belkach stalowych)



UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY W [cm].
- WSZYSTKIE POZIOMY W [m].
- RYUNKI ROZPATRYWAĆ Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻ ARCHYTEKTONICZNEJ I INSTALACYJNEJ.
- RYUNKI ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĄ KONSTRUKCYJNĄ BUDYNKU.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE Z ARCHITEKTURĄ.
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, POD NADZOREM UPRAWNIIONEJ OSOBY.
- DETALY I UMIEJŚCOWIENIE IZOLACJI PRZECIWDŁUGOWYCH I TERMICZNYCH WG RYSUNKÓW I SPECYFIKACJI ARCHYTEKTONICZNYCH.



POZIOM ±0.00+136.40 m.n.p.m

MATERIAŁY:
- BETON KONSTRUKCYJNY: C25/30
- STAL ZBROJENIOWA:
ZEBROWANA-B500 SP (KLASA C)
OTULINY ZBROJENIA: 3.0CM
- KLASA EKSPLOZyjCj: XC1
- STAL PROFILOWA S235JR
- PUSTAKI SILKATOWE KL. 15MPa
- PRZEMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 15MPa

Projektant:
see.
architect
ul. Skłarska 13A/41
01-909 Warszawa
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
Biuro projektowe konstrukcji:
Puciłowski-Konstrukcje
Paweł Puciłowski
ul. Skłarska 13A/41
01-909 Warszawa
biuro@pucilowskykonstrukcje.pl
tel. +48 509 197 862

Inwestycja:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części budynku administracyjnego Zakładu Karnego w Czarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 14/11
Inwestor:
Zakład Karny w Czarnej
ul. Pomorska 1, 77-330 Czarna

adres:
ul. Pomorska 1, Czarna, gm. Czarna, pow. człuchowski, woj. pomorskie, dz. nr ew. 14/11, obr. ew. 220302, 4.0001 m. Czarna, jedn. ew. 220302-4 Czarna
temat rysunku:
SZALUNEK STROPU NAD PARTEREM
projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
mgr inż. Paweł Puciłowski
upr. nr MAZ/0904/PBK/17
sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
mgr inż. Gabriela Puciłowska
upr. nr MAZ/0903/PBK/17
etap:
projekt wykonawczy
data:
08.2024
rysunek nr:
K-2.01