



1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
3. Wszelkie rozbieżności i niejasności na etapie budowy należy wyjaśniać z projektantem.
4. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
5. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pożarowego w zakresie ich parametrów R.E.I. należy odnosić do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref pożarowych. Przejścia instalacyjne przez powyższe elementy budowlane należy zabezpieczyć p.poż. w klasie parametrów danego elementu
6. W najwyższych i najniższych punktach instalacji zamontować odpowiednio odpowietrzniki i odwodnienia.
7. Rury wody, co i przewody elektryczne układać w sposób minimalizujący krzyżówki.
8. Wystąpienie ewentualnych kolizji należy zgłosić projektantowi w celu weryfikacji.
9. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
10. Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do urządzenia sanitarnego należy zaopatrzyć w zawór odcinający.
11. Nieopisane podejścia do przyborów wykonać z rur Ø16.
12. Podejścia do armatury wykonawc w brudkach ściennych pod tynkiem.
13. Przewody zaizolować termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

INWESTOR		Zakład Karmy w Czarnem ul. Pomorska 1, 77-330 Czarnie	
GEN. PROJ.		<div>see. architecture</div> <p>see. sp. z o. o., nip: 7773237073 ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu +48 796 241 645, +48 605 976 505</p>	
INSTALACJE SANITARNE			
PROJ. GL.	mgr inż. Ewa Karłowska	WK/P/0416/PWOS/16	
PROJ. SPR.	mgr inż. Agnieszka Ulatowska	WK/P/0421/PWOS/16	
●			
INWESTYCJA		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego Zakładu Karmego w Czarnem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 14/11	
FAZA		Projekt techniczny	
BRANŻA		Sanitarna	
NAZWA RYS.		Rzut poziomu 0 - instalacja wodociągowa i ppoż.	NR IS04
SKALA		1:100	DATA Poznań, 31.08.2024