



LEGENDA					
	Linia wentylacyjna nawiewna -N1				
	Linia wentylacyjna wywiewna -W1				
	Linia wentylacyjna wywiewna -W2				
	Linia wentylacyjna wywiewna -W3				
	Linia wentylacyjna wywiewna -W4				
	Anemostat nawiewny/wywiewny				
	Kratka prostokątna				
	Przepustnica				
	Podłączenie elastyczne				
	Przepustnica				
	Kłapa zwrotna				
OK.+3,35m	Rzędna osi kanału				
SK.+3,35m	Rzędna spodu kanału (bez izolacji)				
<table><tr><td></td><td>went.mech.</td></tr><tr><td>V[m³/h]</td><td>+90/-90</td></tr></table>		went.mech.	V[m³/h]	+90/-90	Ilość powietrza nawiewanego/
	went.mech.				
V[m³/h]	+90/-90				
<table><tr><td></td><td>went.mech.</td></tr><tr><td>V[m³/h]</td><td>+120/-120</td></tr></table>		went.mech.	V[m³/h]	+120/-120	Ilość powietrza wywiewanego
	went.mech.				
V[m³/h]	+120/-120				

- UWAGI OGÓLNE:**
1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi.
  2. WYMIARY AKTUALNEGO STANU BUDOWLANEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
  3. KOLIZJE ZABEZPIECZYĆ
  4. ROBOTY BUD. - INST. MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z KOORDYNACJĄ
  5. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
    - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
    - NORMY P.K.N.
    - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
    - INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
    - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
  6. PONIŻSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMi BRANŻOWYMI ORAZ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ.
  7. SKALOWANIE Z RYSUNKÓW JEST ZABRONIONE.
  8. W RAZIE STWIERDZENIA KOLIZJI URZĄDZEN, INSTALACJI LUB INNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU NIE UJAWNIONYCH NA PONIŻSZYM RYSUNKU WNOSI SIĘ O WSTRZYMANIE PRAC I KONTAKT Z GENERALNYM WYKONAWCĄ
  9. PRZY PRZEJŚCIACH KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY P.POŻ. NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA KANAŁE KLAPĘ P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI PRZEGRODY.

INWESTOR	Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1, 77-330 Czarnie		
<hr/>			
GEN. PROJ.	<div>see. architecture</div> <div>see, sp. z o.o., nip: 7773237073 ul. Zdobychców Monte Cassino 37/3, 61-605 Poznań biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu +48 796 241 645, +48 605 976 505</div>		
<hr/>			
INSTALACJE SANITARNE			
PROJ. GL.	mgr inż. Ewa Kartowska	WKPD0416PWOS/16	
PROJ. SPR.	mgr inż. Agnieszka Ulatowska	WKPD0416PWOS/16	
<div>•</div>			
INWESTYCJA	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego Zakładu Karnego w Czarnem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 14/11		
<hr/>			
FAZA	Projekt techniczny		
<hr/>			
BRANŻA	Sanitarna		
<hr/>			
NAZWA RYS.	Rzut poziomu 0 - instalacja wentylacji mechanicznej		NR IS10
<hr/>			
SKALA	1:50	DATA	Poznań, 31.08.2024