



**UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO  
W POZNANIU**

**DZIAŁ INFORMATYKI**

ul. Rokietnicka 7  
60-806 Poznań

tel. (061) 845-2630

Poznań, 2021-12-08

**Wszyscy Wykonawcy/platforma**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Dotyczy: zapytania ofertowego (**ID 547735, DEK 52/2021**): Dostawa wraz z wyładunkiem oraz wymiana niesprawnych akumulatorów zasilania awaryjnego w centralach telefonicznych Zamawiającego

Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; ul. Fredry 10, 61-701 Poznań; REGON: 000288811, NIP: 777-00-03-104

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

**PYTANIE 1:**

Producent proponowanych przez nas akumulatorów dla dwóch typów akumulatorów zamieszcza na swojej stronie pełne karty katalogowe, natomiast dla trzeciego akumulatora typu Akumulator AGM 12V 75Ah [*usunięto – nazwa własna*] podaje tylko specyfikację techniczną wspomnianego akumulatora. Treść specyfikacji technicznej w załączniku. Czy Zamawiający dopuszcza załączenie wspomnianej specyfikacji technicznej przesłanej w załączniku, jako spełnienie warunków parametrów karty katalogowej? Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza możliwości określonej w punkcie 1 zapytania, to czy można zastosować trochę inne parametry akumulatora tj. Akumulator AGM 12V 65Ah [*usunięto – nazwa własna*]? Typ tego akumulatora posiada pełną kartę katalogową i może być zastosowany do centrali zamiast akumulatora AGM 12V 75Ah [*usunięto – nazwa własna*] zachowując prawidłowe parametry działania. Prosimy o informację, który wariant akceptuje Zamawiający.

**ODPOWIEDŹ:**

W przypadku braku karty katalogowej oferowanego produktu zgodnego z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dopuszcza załączenie specyfikacji technicznej tego produktu.

Opracowała: Irmina Jaśkowiak  
nr tel. 61 845 2631  
e-mail: ijaskowiak@ump.edu.pl