

**BURMISTRZ MIASTA  
CIESZYNA**

Znak sprawy: **GKK.6630.27.2023**

**z dnia 2023-05-16**

**PROTOKÓŁ**

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w  
w dniu **2023-05-16**

Wnioskodawca: HYDROEKO Jerzy  
Jarz b

43-400 Cieszyn  
Wiejska 51

Inwestor: Miasto Cieszyn

Lokalizacja: ul. Gwido Langer

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Małgorzata Stuchlik Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
011	64	90/1	Cieszyn	64
011	64	79/5	Cieszyn	64
011	64	76	Cieszyn	64
011	64	140/5	Cieszyn	64
011	68	184/2	Cieszyn	68
011	68	184/1	Cieszyn	68
011	68	194	Cieszyn	68
011	68	199/2	Cieszyn	68
011	68	199/3	Cieszyn	68
011	68	134	Cieszyn	68
011	68	132/1	Cieszyn	68
011	68	133	Cieszyn	68
011	68	136	Cieszyn	68
011	68	137	Cieszyn	68
011	68	130/1	Cieszyn	68
011	68	177/3	Cieszyn	68
011	68	199/4	Cieszyn	68
011	68	183/3	Cieszyn	68
011	68	172/17	Cieszyn	68
011	68	198	Cieszyn	68
011	68	193/1	Cieszyn	68

011	68	128/9	Cieszyn	68
011	68	128/8	Cieszyn	68
011	68	129/1	Cieszyn	68

Opis przedmiotu narady:

- 1 sie kanalizacyjna
- 2 przył cze kanalizacyjne

Uwagi:

Lp	Nazwa Instytucji	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data	Stanowisko uczestnika
	Wodoci gi Ziemi Cieszy skiej Sp. z o.o.	Anna Smyrdek  2023-05-15 15:24:27	Zarówno skrzy owania projektowanych sieci z istn. wodoci giem jak i prace w pobli u sieci wodoci gowej prowadzi r cznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Przed przyst pieniem do prac ziemnych nale y wykona r czne odkrywki kontrolne celem lokalizacji istn. uzbrojenia własno ci WZC Ustro . Nale y stosowa si do warunków podanych w wytycznych WZC (w zał czeniu).
1	Energetyka Cieszy ska Spółka z o.o.	Małgorzata Herbocek  2023-05-12 11:44:15	brak uwag
2	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w wierklanach	Ewa Mi kiewicz  2023-05-10 11:27:37	brak uwag
3	NETIA S.A.	Paweł Taraska  2023-05-10 21:42:15	Uzgadnia si z nast puj cymi uwagami: - prace w pobli u urz dze telekomunikacyjnych prowadzi bez sprz tu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii, - koliduj ce urz dzenia telekomunikacyjne nale y zabezpieczy zgodnie z normami. W przypadku wyst pienia konieczno ci przebudowy P.T. uzgodni z Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33 - powiadomi o terminie rozpocz cia robót na adres e-mail: nadzory@netia.pl

4	Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie	Magdalena German  2023-05-16 14:16:06	<p>•Pod wzgl. dem. kolizji z sieciami kanalizacji deszczowej: W planowanej lokalizacji budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Frysztackiej, Gwido Langer, Ładnej w Cieszynie istnieje sieć kanalizacji deszczowej. Roboty należy prowadzić w sposób nienaruszający tej sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacji deszczowej należy niezwłocznie przystąpić do robót naprawczych z zastosowaniem takiego samego materiału jednocześnie informując o tym fakcie pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. W razie stwierdzenia niezidentyfikowanej sieci kanalizacji deszczowej należy także powiadomić o tym zarządcę sieci – Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie.</p> <p>•Pod wzgl. dem. lokalizacji w pasie drogowym: Należy uwzględnić warunki pod jakimi została wydana zgoda na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 maja 2023r. (pismo znak: DZ.4401.1.59.2023.KR).</p>
5	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach		
6	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp.z o.o. Oddział w Zabrze	Zbigniew Idus  2023-05-11 12:17:21	<p>Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).</p> <p>Przedstawiony projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączami opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.</li> <li>- Miejsce skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> <li>- Kąt skrzyżowania sieci wodociągowej z gazociągami powinien być nie mniejszy niż 60 stopni.</li> <li>- Kształt zmian w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.</li> <li>- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.</li> <li>- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić rękoczynnie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod</li> </ul>

			<p>nadzorem przedstawiciela PSG.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągów sprężni i materiałów budowlanych (po 1,0 m w każdą stronę od osi gazociągu).</li> <li>- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.</li> <li>- Przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego należy określić posadowienie sieci gazowej poprzez wykonanie wykopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.</li> <li>- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.</li> <li>- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.</li> </ul> <p>W terminie 14 dni przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Cieszynie.</p> <p>W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Morcinka 10, 43-410 Cieszyn. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podać jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).</p> <p>Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: <a href="mailto:gazownia.cieszyn@psgaz.pl">gazownia.cieszyn@psgaz.pl</a></p> <p>Nadzór wykonywany jest odpłatnie.</p>
7	Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej	<p>Mirosław Szajter</p> <p>2023-05-11 11:18:53</p>	<p>Dokładne położenie kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń po ich realizacji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Przebiegi przewodów linii napowietrznych należy zinventaryzować we własnym zakresie.</p> <p>Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac budowlanych w pobliżu podziemnych linii elektroenergetycznych, a także w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych,</p>

			<p>oraz wystąpi nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej. Odległość od linii napowietrznych dotyczy również uycia maszyn budowlanych, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami uzbrojenia technicznego należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi przepustów zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego uzgodnienia. Zachować należy odległość projektowanych sieci podziemnych od fundamentów słupów linii nN minimum 1 m. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów napowietrznej sieci nN.</p> <p>Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Załącznik: wytyczne do zabezpieczenia kabli</p>
8	Województwo śląskie	Jarosław Krzemieński	brak uwag
		2023-05-13 11:46:05	
9	Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.		
10	Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.	Danuta Pawlus	Uzgadnia się z następującymi uwagami: Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z innym uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami (skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągami należy zabezpieczyć poprzez założenie rur ochronnych).
		2023-05-12 13:29:20	

**Instytucje, które nie mają wypełnionego pola "Stanowisko uczestnika" – są to podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, które w niej nie uczestniczyły.**