

Kołbaskowo, dn. 21.06.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP.271.11.2022.AS

Dot. postępowania na:

„Budowę dróg gminnych w m. Warzymice - ul. Turkusowa, Wrzosowa, Oliwkowa, Złota wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym”

**Odpowiedź na pytanie złożone w postępowaniu
w dniu 21.06.2022 r.**

W dn. 21.06.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

- 1. W projekcie przewidziano umocnienie skarp zbiornika geomatą zbrojoną siatką stalową o podwójnym splocie drutów. Geokompozyt ten ze względu na bardzo wąski zakres zastosowania jest dostępny jedynie na zamówienie, a czas oczekiwania na niego jest znaczny. Proszę o podanie kluczowych parametrów jakie musi posiadać ten materiał. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie materiału równoważnego, spełniającego te parametry (np. geomata antyerozyjna PP lub PEHD).*

Odp.: Zgodnie z informacją od producenta termin oczekiwania na produkt wynosi 3-4 tygodnie. Należy zastosować materiał zgodnie z dokumentacją projektową.

Poniżej podajemy parametry geomaty zbrojonej siatką stalową:

- rozmiar oczka 8x10
- średnica drutu z powłoką polimerową 3,7mm
- wytrzymałość na rozciąganie 50 kN/m.

Z up. WÓJTA
Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy