

**Zespół ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Mickiewicza 41**

Tarnowskie Góry, dn. 30.07.2020 r.

Znak sprawy: GP.Z.6630.1.235.2020

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ


z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.276 t.j.)

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Łubki, ul. Stokrotek dz. 271/167
Wnioskodawca:	RYBNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII DROGOWEJ CERTIGOS M. HAWĘŁEK, M. KAŁUŻA SP.J. ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik
Przewodniczący:	Jacek Ukuś
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Mickiewicza 41
Sposób przeprowadzenia narady:	inny
Data wpływu:	14.07.2020 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej	Wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu przed rozpoczęciem prac geodezyjnych podlega zgłoszeniu właściwemu miejscowo staroście przez wykonawcę prac geodezyjnych oraz w przypadku zniszczenia punktów osnowy podstawowej i szczegółowej inwestor zobowiązany jest do zlecenia wznowienia tych punktów firmie geodezyjnej na koszt własny.	 mgr inż. Jacek Ukuś
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach	Uzgadnia się bez uwag.	Katarzyna Kłyta, inspektor
3	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Wydział Budownictwa i Architektury	Uzgadnia się bez uwag.	Grzegorz Bugajewski, naczelnik wydziału
4	ZDP w Tarnowskich Górach	Nie dotyczy	Katarzyna Molodecka, Starszy Inspektor, Dział Ewidencji i Uzgodnień
5	MZUiM Tarnowskie Góry	Nie dotyczy	Barbara Adamczyk, Inspektor ds. Utrzymania i Remontów Ulic

Dokument wygenerował(a): Zuzanna Białas, dn. 30-07-2020 11:26:25

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

6	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Zbrosławice	Administratorem sieci wodoc. jest Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las – Klimowicz.	Tomasz Trafiał, Kierownik oddziału wodociągów.
7	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów OES Czarny Las		
8	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SUW Miedary		
9	Midiko SP. Z O.O.	Uzgadnia się bez uwag.	Tomasz Bacik, Koordynator Realizacji Projektów
10	Netia S.A.	Uzgadnia się bez uwag.	Paweł Taraska
11	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.	Uzgadnia się bez uwag.	Gabriela Gocyła-Moś, Starszy Specjalista
12	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Bytom	Nie dotyczy	Ewa Klarenbach, Spec.d/s technicznych
13	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry	Nie dotyczy	Hanna Guzy-Kruger, Specjalista ds.Technicznych
14	PSG SP. Z O.O. Gazownia w Gliwicach	Uzgadnia się z uwagami: -Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub przebudować sieć gazową na koszt inwestora. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.	Krystian Rzeźniczek, Specjalista ds.Technicznych
15	PSG SP. Z O.O. oddział Zabrze Gazownia w Bytomiu	Nie dotyczy	Marcin Stolarski, Pracownik ds.Technicznych
16	PSG SP. Z O.O. oddział Zabrze Gazownia w Tarnowskich Górach	Nie dotyczy	Tomasz Przybytek, Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych
17	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Będzin	Uzgadnia się bez uwag.	Dariusz Gąstała, Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
18	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Gliwice	Uzgadnia się bez uwag.	Henryk Bukała, Starszy Specjalista d.s. Uzgodnień

Dokument wygenerował(a): Zuzanna Białas, dn. 30-07-2020 11:26:25

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

19	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Opole		
20	Urząd Gminy Świerklaniec	Nie dotyczy	Sylvia Waloszek, Kierownik Biura ds. Infrastruktury Drogowej
21	Urząd Gminy Tworóg	Nie dotyczy	Paweł Szumił, inspektor ds. komunikacji
22	Veolia Południe SP. Z O.O.	Uzgadnia się bez uwag.	Marek Stanik, Spec.d/s technicznych
23	Zakład Usług Komunalnych Tworóg	Nie dotyczy	Marek Żelosko
Wnioskodawca			RYBNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII DROGOWEJ CERTIGOS M. HAWĘŁEK, M. KAŁUŻA SP.J.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. STARCHUTY
Kierownik Referatu
Systemu Informacji Przestrzennej

.....
Inż. Jacek Łukasz
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.276 t.j.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.276 t.j.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.276 t.j.).

Uwaga!!!

w związku ze stanem epidemii w kraju narada koordynacyjna odbyła się drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego.

Dokument wygenerował(a): Zuzanna Białas, dn. 30-07-2020 11:26:25

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem