

**Charakterystyka elektroenergetyczna poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej wraz z opisem przedmiotu zamówienia z podziałem na Części (I, II, III)**

**I. CZĘŚĆ I :**

**Lokalizacja nr 1:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Brzegu z/s w Lewinie Brzeskim, ul. Moniuszki 14, 49-340 Lewin Brzeski:**

- 1) Nr licznika energii czynnej 96291049
- 2) Grupa przyłączeniowa: V
- 3) Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
- 4) Moc umowna 16 kW
- 5) Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A
- 6) Grupa taryfowa: C11
- 7) Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 16 522 kWh
- 8) KOD PPE 590322413900422141
- 9) Napięcie znamionowe kV 0,4

**Lokalizacja nr 2:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Kluczborku, ul. Waryńskiego 7, 46-200 Kluczbork:**

- 1) Nr licznika energii czynnej i biernej 322056160487
- 2) Grupa przyłączeniowa: V
- 3) Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
- 4) Moc umowna 16,2 kW
- 5) Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A
- 6) Grupa taryfowa: C11
- 7) Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 14 500 kWh
- 8) KOD PPE: 590322413400185508
- 9) Napięcie znamionowe kV 0,4

**Lokalizacja nr 3:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Namysłowie, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 46-100 Namysłów:**

- 1) Nr licznika energii czynnej i biernej 322056100194
- 2) Grupa przyłączeniowa: V
- 3) Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
- 4) Moc umowna 35 kW
- 5) Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A
- 6) Grupa taryfowa: C11
- 7) Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 15 840 kWh
- 8) KOD PPE: 590322413300006781
- 9) Napięcie znamionowe kV 0,4

**Lokalizacja nr 4:****Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie, ul. Powstańców Śl. 14, 46-300 Olesno**

- 1) Nr licznika energii czynnej i biernej 322056166121
- 2) Grupa przyłączeniowa: V
- 3) Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
- 4) Moc umowna 40 kW
- 5) Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A
- 6) Grupa taryfowa: C11
- 7) Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 17 000 kWh
- 8) PPE 590322428300637576
- 9) Napięcie znamionowe kV 0,4

**Lokalizacja nr 5:****Biuro Powiatowe ARiMR w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa**

- 1) Nr licznika energii czynnej i biernej 322056065985
- 2) Grupa przyłączeniowa: V
- 3) Rodzaj przyłącza: : trzyfazowe kablowe
- 4) Moc umowna 30 kW
- 5) Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A
- 6) Grupa taryfowa: C11
- 7) Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 27 900 kWh
- 8) PPE: 590322413700767961
- 9) Napięcie znamionowe kV 0,4

**II. CZĘŚĆ II :****Lokalizacja nr 6:****Biuro Powiatowe ARiMR w Prudniku z/s w Białej, ul. Kościuszki 24, 48-210 Biała**

- 1) Nr licznika energii czynnej i biernej 94337754
- 2) Grupa przyłączeniowa: IV
- 3) Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
- 4) Moc umowna 45 kW
- 5) Zabezpieczenie przedlicznikowe: 80 A
- 6) Grupa taryfowa: C 21
- 7) Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 24 640,76 kWh
- 8) KOD PPE 590322413700156932

### III. CZĘŚĆ III :

#### **Lokalizacja nr 7:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Kędzierzynie Koźlu z/s w Polskiej Cerekwi - Rynek 2, 47-260 Polska Cerekiew**

- 1) Nr licznika energii czynnej i biernej 322056165567
- 2) Grupa przyłączeniowa: V
- 3) Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
- 4) Moc umowna 31 kW
- 5) Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A
- 6) Grupa taryfowa: C12b
- 7) Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi: 50 500 kWh w tym:
  - a) taryfa nocna 18 500 kWh
  - b) taryfa dzienna 32 000 kWh
- 8) KOD PPE 590322413600075616
- 9) Napięcie znamionowe kV 0,4