

OSP.DKw.2232.10.2024.MP

Popowo Parcele, dnia 02 sierpnia 2024 r.

## Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „*Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w fazie ciekłej wraz z użyczeniem instalacji magazynowej gazu na potrzeby Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.*”

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej „*ustawą Pzp*”, udostępnia treść zapytania złożonego przez Wykonawcę wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na sukcesywne dostawy gazu propan-butan w Kikitach - proszę o doprecyzowanie co wchodzi w skład tzw. *armatury i urządzeń niezbędnych*. Chodzi mi dokładnie o instalację gazową zewnętrzną, a w szczególności parownik, jakiej mocy, typu etc.

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 1 ust. 3 Wykonawca w ramach umowy i bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania i użyczenia Zamawiającemu kompletnej instalacji magazynowej gazu, tj. 3 zbiorników o pojemności od 6 400 dm<sup>3</sup> do 6 700 dm<sup>3</sup> każdy wraz z armaturą i urządzeniami niezbędnymi do właściwej eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca sam musi określić rodzaj i ilość niezbędnych urządzeń i armatury do wykonania kompletnej instalacji magazynowania gazu, zgodnej z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, pozwalającej na jej użytkowanie zgodnie z jej przeznaczeniem. Odnosząc się do kwestii parownika Zamawiający informuje, iż aktualna instalacja jest wyposażona w jeden parownik elektryczny 100 kg/h o mocy 16 KW typu BIVAP.

KOMENDANT  
OŚRODKA SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ  
W POPOWIE  
  
mjr Mariusz Jadczyk

#### Wykonano w 1 egz.:

1. Opublikowane na stronie prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl.