



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

☎ 32 357 08 00

NZ.3302.03.2021/ZP-86

Katowice, dnia 21.04.2021 r.

ZAPYTANIE do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: „**WPI BO – Sportowo-koncertowe Piotrowice – wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27**”

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie: W związku z wymogiem zastosowania klepki parkietowej jako nawierzchni podłogi sportowej zwracam się o rozważenie zastosowania wykładziny sportowej Linoleum gr 4 mm, która posiada następujące zalety:

1. Proponowana nawierzchnia jest wykładziną homogeniczną, ścieralną w całym swoim przekroju. Stanowi to gwarancję długowieczności, zachowania przez cały czas jednakowej kolorystyki i braku niebezpieczeństwa rozwarstwiania się,
2. Jest antybakteryjna, antystatyczna, nie powoduje wyładowań elektrostatycznych a także dzięki swoim bioseptycznym własnościom zmniejsza ryzyko infekcji,
3. Jest łatwa do czyszczenia, nie wymaga lakierowania, cyklinowania i pastowania,
4. Jest odporna na, oleje mineralne, ekstremalne obciążenia punktowe typu stoliki i krzeselka a także wszelkiego rodzaju najazdowy sprzęt sportowy oraz wysuwane trybuny,
5. Nadaje się na imprezy masowe pozasportowe bez potrzeby dodatkowego zabezpieczenia kosztowną wykładziną ochronną. W przypadku klepki parkietowej przy organizacji apeli, egzaminów itp. wymagana jest konieczność zastosowania wykładzin ochronnych,
6. Idealnie nadaje się do wszelkiego rodzajów sportów zespołowych przez swoje właściwości antypoślizgowe. Własności tej podłogi nie wpływają hamująco na dynamikę ruchu sportowców, zapobiegają jednak niekontrolowanym poślizgom. Oprócz tego nawierzchnia sportowa z linoleum nie jest wrażliwa na ciepło tarcia i nie powoduje mocnych otarć skóry,
7. Linoleum, ze względu na zastosowanie naturalnych surowców, jest materiałem ciepłym. Sportowcy mogą na niej wygodnie siedzieć, leżeć i wykonywać ćwiczenia gimnastyczne nie odczuwając dyskomfortu zimnej podłogi
8. Pozwala uprawiać sport osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich oraz uprawiać piłkę rowerową, ponieważ temperatura tarcia nie powoduje żadnych uszkodzeń wykładziny.

Wobec powyższych argumentów zwracamy się z pytaniem: Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne, zastosowanie profesjonalnej podłogi sportowej zgodnej z normą EN 14904, składającej się z:

- legary układane krzyżowo (z drewna sosnowego lub świerkowego klasy II-III, impregnowanego, grubości 20 mm, szerokości 90-95 mm, układane w rozstawie co 500 mm w osi)
- ślepa podłoga (z drewna sosnowego lub świerkowego klasy II-III, impregnowanego, grubości 20 mm, szerokości 90-95 mm, układana w rozstawie co 178 mm w osi)
- folii paraizolacyjnej (folia PE min. 0,2 mm)
- 2 warstwy płyt wierzchowych rozkładających naprężenia (płyta wiórowa o grubości 10mm typu P5, układana w dwóch warstwach na przemian)
- nawierzchnia z **wykładziny naturalnej linoleum gr. 4 mm**, bez warstwy zabezpieczającej
- cokoły - listwa przyścienna z otworami wentylacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej ma podłogę drewnianą i na jego prośbę zaprojektowano podłogę drewnianą. W związku z powyższym, Zamawiający nie przewiduje zastosowania nawierzchni z wykładziny naturalnej linoleum gr. 4mm, tym samym nie dopuszcza zaproponowanego powyżej rozwiązania równoważnego.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora CUW

Adelajda Bella